

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY DUBIECKO ZA ROK 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu działając na podstawie art.4,ust.1,pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art.12, ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1437) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dubiecko za rok 2019.

Mieszkańcy gminy Dubiecko w liczbie 3875 osób w roku 2019 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów gminnych. Z wody produkowanej przez wodociąg Nienadowa korzystało 3525 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Wybrzeże korzystało 350 osób.

Producentem wody i jednostką odpowiedzialną za jakość wody do spożycia przez ludzi dostarczanej przez gminne wodociągi jest Gmina Dubiecko. Na terenie gminy Dubiecko znajdują się również podmioty posiadające budynki użyteczności publicznej, które posiadają indywidualne ujęcia wody: GSCH – budynek handlowy, GSCH – piekarnia, Ośrodek Wczasowy Zielona Polana w Słonnem, PHU „BOMI” Michalina Kołcz – Zamek Dubiecko, ŚDS Bachórzec, OSP Nienadowa.

Wodociąg Nienadowa jest wodociągiem o produkcji 97,3 m³/d. W roku 2019 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 4 próbki wody. Uzdatnianie wody odbywa się poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Stała dezynfekcja prowadzona jest z zastosowaniem podchlorynu sodu.

Wodociąg Wybrzeże jest wodociągiem o produkcji 21,5 m³/d. W roku 2019 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 3 próbki wody. Wodociąg Wybrzeże nie posiada żadnego uzdatniania, jedynie prowadzona jest okresowa dezynfekcja wody z zastosowaniem podchlorynu sodu. W związku z tym, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi odpowiadała obowiązującym wymaganiom, producenci wody nie prowadzili działań naprawczych.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemysłu nie zgłaszano niepożądanych sygnałów związanych ze spożyciem wody na terenie gminy Dubiecko.

Po analizie oceny jakości wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemysłu nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy, która korzysta z sieci wodociągowych.