



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku

Kłobuck, dnia 02.03.2026r.
NS-HK.9022.5.2026

Wójt Gminy Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI NA TERENIE GMINY PANKI ZA 2025 ROK

Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku w oparciu o wyniki badań próbek wody wykonanych (w ramach nadzoru sanitarnego) w laboratoriach Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wyników badań przeprowadzonych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej oraz w wyniku własnych kontroli opracował ocenę obszarową jakości wody na terenie Gminy Panki:

1. Producenci wody

Mieszkańców Gminy Panki na koniec 2025 roku zaopatrywał 1 wodociąg publiczny dostarczający zbiorowo wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi: Panki. Właścicielem i zarządcą ujęcia wody jest Gmina Panki, 42-140 Panki, ul. Tysiąclecia 5.

Na terenie Gminy Panki zarejestrowany jest 1 podmiot dostarczający lub wykorzystujący wodę, pochodzącą z indywidualnego ujęcia w ramach działalności gospodarczej lub w budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego lub w podmiotach działających na runku spożywczym, wykorzystujących wodę przeznaczoną do spożycia. Jest to wodociąg zakładowy Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. Konieczki 42-140 Panki. Woda z ujęcia jest wykorzystywana na potrzeby zakładu produkcyjnego.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

2.1. Wielkość produkcji i liczba ludności zaopatrywanej w wodę

Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych norm	Końcowa roczna ocena jakości wody
Panki	523,0	2222	Stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu, ozonowanie, lampy UV, odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłobucku
ul. Staszica 28 | 42-100 Kłobuck
+48 343172260
psse.klobuck@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-93675-79736-TEWBA-15

Nazwa wodociągu publicznego	Wielkość produkcji wody [m ³ /d]	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Sposób uzdatniania i dezynfekcji wody	Przekroczenia wartości dopuszczalnych norm	Końcowa roczna ocena jakości wody
MASKPOL	330,8	1000	Stała dezynfekcja wody podchlorynem sodu, ozonowanie, lampy UV, odżelazianie	Nie stwierdzono	Przydatna do spożycia

2.2. Jakość wody

W wodociągu publicznym w Pankach przeprowadzono łącznie 5 kontroli urzędowych oceniających jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 1 monitoringu parametrów grupy B i 4 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Administrator w ramach zaplanowanej kontroli wewnętrznej wykonał 1 monitoring parametrów grupy B i 4 monitoringi parametrów grupy A, przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w wodociągu publicznym w Pankach stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W wodociągu zakładowym MASKPOL przeprowadzono 5 kontroli urzędowych oceniające jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach 1 monitoringu parametrów grupy B i 4 monitoringów parametrów grupy A wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294). Administrator w ramach zaplanowanych kontroli wewnętrznych wykonał 1 monitoring parametrów grupy B i 4 monitoringi parametrów grupy A, przekazując terminowo sprawozdania z badań wody do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku.

Po przeprowadzonych badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ramach kontroli urzędowej i kontroli wewnętrznej w powyższym wodociągu zakładowym stwierdzono, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pod względem bakteriologicznym i fizykochemicznym spełniała w badanym zakresie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2.3. Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

W 2025r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku nie wpłynęły skargi mieszkańców na jakość wody oraz nie zgłoszono reakcji niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Gminy Panki.

2.4. Postępowanie administracyjne oraz prowadzone działania naprawcze

Nie prowadzono żadnych postępowań administracyjnych i działań naprawczych związanych z jakością dostarczanej wody.

3. Ocena ryzyka zdrowotnego

W 2025 roku przeprowadzono kontrolę sanitarną ujęcia wody w Pankach, na podstawie której stwierdzono dobry stan sanitarno-techniczny.

Mieszkańcy Gminy Panki są zaopatrywani w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. W związku z powyższym woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Panki nie stanowi ryzyka dla zdrowia ludzi.

Edyta Porębińska
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Kłobucku
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a D.Ś