
Państwowy Powiatowy Inspektor w Sławnie

KOMUNIKAT Nr 15/2026

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań kontroli wewnętrznej nr 991207/26/SZC/1 z dnia 26 października 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej ze strefy zaopatrzenia w wodę Pałowo stwierdził niezgodność z wartością parametryczną dotyczącą ogólnej liczby mikroorganizmów - w ilości >300 jtk/100ml rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 czerwca 2026 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748). Strefa zaopatrzenia w wodę Pałowo gm. Postomino, powiat sławieński zaopatruje w wodę około 560 mieszkańców miejscowości Pałowo, Pałówko, Nosalin.

W wodzie w kranie konsumenta ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie powinna przekraczać 200 jtk/1ml wody.

Przekroczenie normatywu higienicznego w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72 h nie stwarza istotnego zagrożenia dla konsumentów. Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowywania posiłków dla osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS), mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń należy gotować minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.
Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.
Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Zarządcą strefy zaopatrzenia w wodę oraz dostawcą wody jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Postomino 94, 76-113 Postomino.

Państwowy Powiatowy Inspektor w Sławnie
ul. Sempołowskiej 2a | 76-100 Sławno
+48 59 810 73 11
psse.slawno@sanepid.gov.pl
AE:PL-94796-14611-VSTWU-28