



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

HKN.903.1.2026  
Grójec, 30.03.2026 r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
ul. Przylesie 12  
05-640 Mogielnica

## ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Numer 40/2026 DLA WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PAWŁOWICE

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416),
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 757),
- § 20 i § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań prób wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy i w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu z wodociągu publicznego **Pawłowice** zgodnie z wymaganiami do ww. rozporządzenia, przedstawionych w poniższej tabeli:

| Data poboru   | Punkt poboru próbki wody  | Nr sprawozdania z badań     | Laboratorium wykonujące badanie |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|
| 28.05.2025 r. | Pawłowice 14, gm. Mogielnica<br>Mieszkanie prywatne                       | 1.564 z dnia 03.06.2025 r.  | PSSE w Radomiu                  |
| 28.05.2025 r. | Pawłowice, gm. Mogielnica<br>Stacja Uzdatniania Wody –<br>woda uzdatniona | 2.742 z dnia 05.06.2025 r.  | PSSE w Radomiu                  |
| 28.05.2025 r. | Pawłowice, gm. Mogielnica<br>Zawór przy studni – woda<br>surowa           | 2.743 z dnia 05.06.2025 r.  | PSSE w Radomiu                  |
| 15.10.2025 r. | Pawłowice 14, gm. Mogielnica<br>Mieszkanie prywatne                       | 2.1663 z dnia 28.10.2025 r. | PSSE w Radomiu                  |



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu  
ul. Mogielnicka 67 | 05-600 Grójec  
+48 486642258  
sekretariat.psse.grojec@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-74937-78059-ERCJG-20

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Pawłowicach o produkcji wody do 100 m<sup>3</sup>/dobę zarządzanego przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.**

#### **Uzasadnienie**

Przeprowadzona analiza sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2025 roku, wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy i badań wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego przez Państwowego Powiatowego Inspektora w Grójcu w punktach kontrolnych z wodociągu publicznego w Pawłowicach, wykazała zgodność w badanym zakresie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu stwierdza, że woda dostarczana przez wodociąg publiczny Pawłowice zarządzany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest ważna do czasu wydania nowej oceny.

Ocenę jakości wody dla urządzenia do zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pawłowicach wydano w celu poinformowania jednostek samorządowych oraz konsumentów o jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grójcu

Bartłomiej Molenda

/dokument podpisany elektronicznie/

#### Otrzymuje:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
2. Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy
3. aa.