



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach

NHS.9020.2.41.2026

Identyfikator dokumentu: [73105999bd7d4b008e18370d3f677a4b]

Kielce, 28.08.2026 r.

**Komunikat Nr 6/2026 z dnia 28.08.2026 r.
dotyczący jakości wody przeznaczonej do spożycia
skierowany do konsumentów strefy zaopatrzenia w wodę Trzuskawica S.A.
Zakład w Sitkówce, ujęcie Sitkówka**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że na podstawie analizy próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 25.08.2026 r. (data wpływu do PSSE Kielce: 28.08.2026 r.) ze strefy zaopatrzenia w wodę Trzuskawica S.A. Zakład w Sitkówce, ujęcie Sitkówka, stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości: 47 jtk/100 ml, 63 jtk/100 ml, 50 jtk/100 ml, 38 jtk/100 ml, 49 jtk/100 ml wartość parametryczna/dopuszczalna wynosi 0 jtk/100ml.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym wody obowiązuje zakaz spożycia wody przez ludzi oraz wykorzystywania wody do przygotowywania potraw; mycia naczyń kuchennych; mycia owoców i warzyw oraz do kąpieli, mycia zębów ze strefy zaopatrzenia w wodę Trzuskawica S.A. Zakład w Sitkówce, ujęcie Sitkówka. Możliwe jest wykorzystanie wody do celów sanitarnych tj. WC.



Do spożycia należy używać wodę dostarczoną przez właściciela/zarządcę wodociągu lub korzystać z wody w opakowaniach jednostkowych. W przypadku korzystania z wody dostarczanej przez właściciela wodociągu ze zbiorników i cystern, woda do celów jak wyżej może być używana po jej uprzednim przetworzeniu.

Komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Boznańska - Goraj

Z up. p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach - Kierownik
Sekcji Nadzoru Przeciwpidemicznego

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
ul. Skibińskiego 4, 25-819 Kielce
tel.: 41 345 46 22
e-mail: sekretariat.psse.kielce@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-56015-74187-BITDD-27

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	73105999bd7d4b008e18370d3f677a4b	
Nazwa dokumentu	Komunikat skierowany do konsumentów.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat skierowany do konsumentów	
Skrót dokumentu	1096905130fb0357bd6738fd2dc4bc7cf4cd0026ba5c644cd4a2900bd34ac1b9	
Wersja dokumentu	1.5	
Data dokumentu	2026-08-28	
Podpis	Podpisany przez	Katarzyna Boznańska-Goraj
	Stanowisko podpisu	Katarzyna Boznańska - Goraj (Z up. p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach - Kierownik Sekcji Nadzoru Przeciwpidemicznego) NEP
	Data podpisu	2026-08-28
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
Akceptacja	Zaakceptowany przez	Alina Kozłowska (NHS) Kierownik Sekcji Nadzoru Higieny Środowiska
	Data akceptacji	2026-08-28
	Wersja dokumentu akceptacji	1.3
	EZD RP 26.305.9	
Data wydruku	2026-08-28	
Autor wydruku	Katarzyna Snoch (Starszy Asystent) NHS	