



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

ONS-HK.903.161.2026
Ryki, 14 września 2026 r.

Komunikat nr 1 o stwierdzeniu niezgodności z wartością parametryczną wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z indywidualnego ujęcia Las Odkrywców, Ujęź 215E, 08-504 Ujęź

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach informuje, że w badaniach jakości wykonanych w ramach nadzoru sanitarnego wody pochodzącej z indywidualnego ujęcia Las Odkrywców, Ujęź 215E, 08-504 Ujęź z dnia 08.09.2026 r., stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości: **7 [jtk/ 100 ml]** w jednym z wyznaczonych punktów zgodności oraz w badaniach wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej z dnia 11.09.2026 r., stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości: **1, 1 [jtk/ 100 ml]** w dwóch wyznaczonych punktach zgodności przy jednoczesnym braku obecności E. coli oraz enterokoków kałowych.

Wartość parametryczna dla bakterii grupy coli wynosi 0 [jtk/ 100 ml].

Jakość wody z powyższego ujęcia indywidualnego uległa pogorszeniu z uwagi na stwierdzenie niezgodności z wartością parametryczną bakterii grupy coli.

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności- powinna być używana wyłącznie po przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Przegotowanie wody jest szczególnie ważne w przypadku osób wrażliwych na stosowany środek dezynfekcyjny, w tym kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z obniżoną odpornością.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Administrator ujęcia wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Małgorzata Grzelak
z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach
Młodszy asystent
p.o. Kierownika Oddziału Nadzoru Sanitarnego
/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rykach
ul. Stanisława Poniatowskiego 2 | 08-500 Ryki
+48 818651637
adres e-mail psse.ryki@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-51361-34589-UAFWS-24