



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Gdańsku

Gdańsk, dnia 25.02.2025r.

OHK.9022.1.39.2025.VK.1

Ocena stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi dla trzech stref zaopatrzenia miasta Gdańska za miesiąc styczeń 2025r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli urzędowej oraz w ramach kontroli wewnętrznej z punktów zgodności z wodociągu centralnego w niżej wymienionych strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska:

I Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Osowa oraz Smęgorzyno, obejmująca dzielnice Kokoszek, Matarnię, Osową, częściowo Jasień i Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000649 pobranej w dniu 22.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Kartuskiej 404 w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000215 pobranej w dniu 09.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw BP przy ul. Lubczykowej 2 w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000567 pobranej w dniu 20.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Biwakowej 3 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000146 pobranej w dniu 08.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku,
5. sprawozdanie z badań nr 24913/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku;

II Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Lipce, Pręgowo, Oczyszczalnia Wschód, Świbno, obejmująca Wyspę Sobieszewską, Krakowiec - Górki Zachodnie, Rudniki, Stogi, Olszynkę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przeróbkę, częściowo Młyniska, Śródmieście, Chełm, Orunię Górną - Gdańsk Południe:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000363 pobranej w dniu 14.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Oczyszczalni Wschód przy ul. Benzynowej 26 w Gdańsku (Płonia Wielka),
2. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000064 pobranej w dniu 07.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku,

3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000349 pobranej w dniu 14.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Świbieńskiej 32 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr 24912/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Stryjewskiego 29 w Gdańsku;

III Strefa Zaopatrzenia w Wodę zasilana z ujęć Czarny Dwór, Straszyn, Pręgowo, Dolina Radości, Lipce, Zaspą Wodną, Zakoniczyn, Bitwy pod Płowcami, Nowe Sarnie Wzgórze, obejmująca dzielnice Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Letnicę, Nowy Port, Oliwę, Orunię - Św. Wojciech - Lipce, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Siedlce, Strzyżę, Suchanino, Ujeścisko - Łostowice, VII Dwór, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Wzgórze Mickiewicza, Zaspę Młyniec, Zaspę Rozstaje, Żabiankę - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia, częściowo Śródmieście, Młyniska, Chełm, Orunię Górną-Gdańsk Południe, Jasień, Piecki - Migowo:

1. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000546 pobranej w dniu 20.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Abrahama w Gdańsku,
2. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000809 pobranej w dniu 28.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Baczyńskiego w Gdańsku,
3. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000648 pobranej w dniu 22.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przepompowni przy ul. Bitwy Oliwskiej 14 w Gdańsku,
4. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000747 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Czerwony Dwór 20 w Gdańsku,
5. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000592 pobranej w dniu 21.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy al. Jana Pawła II przy nr 27 w Gdańsku,
6. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000102 pobranej w dniu 07.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
7. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000013 z dnia 06.02.2025r. próbki wody nr 2025000147 pobranej w dniu 08.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrowym, przy ul. Zdrowej 2 w Gdańsku,
8. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000684 pobranej w dniu 23.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku Marina 1 Ergo Hestia przy ul. Jelitkowskiej 51 w Gdańsku,
9. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000330 pobranej w dniu 13.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w stacji podnoszenia ciśnienia przy ul. Karpackiej 8 w Gdańsku,
10. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000490 pobranej w dniu 16.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,
11. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000566 pobranej w dniu 20.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku,
12. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000014 z dnia 03.02.2025r. próbek wody nr 2025000063 oraz nr 2025000427 pobranych w dniach 07.01.2025r. oraz 15.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w przychodni przy ul. Oliwskiej 62 w Gdańsku,

13. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbek wody nr 2025000812 oraz nr 2025000872 pobranych w dniach 28.01.2025r. i 30.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w budynku NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku,
14. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000425 pobranej w dniu 15.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Stacji Paliw ORLEN przy ul. Świętokrzyskiej 2 w Gdańsku,
15. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000746 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Zespole Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku,
16. sprawozdanie z badań nr SL/2025/000015 z dnia 03.02.2025r. próbki wody nr 2025000216 pobranej w dniu 09.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni przy ul. Witosa 27 w Gdańsku,
17. sprawozdanie z badań nr 24911/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
18. sprawozdanie z badań nr 24910/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
19. sprawozdania z badań nr 55A/521/25 oraz nr 55N/521/25 z dnia 31.01.2025r. próbki wody nr 55 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 86 przy ul. Wielkopolskiej 20 w Gdańsku,
20. sprawozdania z badań nr 54A/521/25 oraz nr 54N/521/25 z dnia 31.01.2025r. próbki wody nr 54 pobranej w dniu 27.01.2025r. z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w Domu Zdrojowym przy ul. Zdrojowej 2 w Gdańsku,
21. sprawozdanie z badań nr 23878/25/GDY z dnia 06.02.2025r. próbki wody pobranej z kurka czerpalnego na instalacji wodociągowej w hydroforni Niedźwiednik przy ul. Leśna Góra 40 w Gdańsku,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w trzech strefach zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska z wodociągu centralnego.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnętrznej i kontroli urzędowej zostały pobrane próbki wody do badań z instalacji wodociągowej oraz urządzeń wodociągowych z trzech stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska w zakresie parametrów mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zostały wykonane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium Gdańskie Wodociągi S.A. Wydział Laboratorium, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Laboratorium J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, a w ramach kontroli urzędowej w Laboratorium Badań Wody Wojewódzkiej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Gdańsku, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Przeprowadzone badania jakości wody wykazały spełnienie wymagań określonych w wyżej cyt. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Biorąc pod uwagę powyższe, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku, stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla wszystkich trzech stref zaopatrzenia w wodę miasta Gdańska.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Gdańsku
Halina Bona
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Otrzymuje (za potwierdzeniem odbioru):

1. Prezydent Miasta Gdańska
ul. Nowe Ogrody 8 - 12, 80-803 Gdańsk – w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych - z prośbą o poinformowanie mieszkańców (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)

Do wiadomości:

1. Gdańskie Wodociągi S.A.
ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk – w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
2. Gdańska Infrastruktura Wodociągowa - Kanalizacyjna Sp. z o. o.
ul. Kartuska 201, 80 - 122 Gdańsk – w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25, 83-000 Pruszcz Gdański – w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (doręczono z wykorzystaniem PURDE/PUH)
4. Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej Gdynia
ul. Grudzińskiego 4, 81-103 Gdynia – w wersji spełniającej wymagania ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (wyłącznie za pośrednictwem e-PUAP na adres: /WOMP-GDYNIA/SkrytkaESP)
5. aa

VK