



Sochaczew, dnia 18.09.2025 r.

HK.903.80.2025

K O M U N I K A T - 6/2025

W dniu 18 września 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie otrzymał zgłoszenie o częściowym wyniku badań wody wykonanym w Oddziale Laboratoryjnym Higieny Komunalnej w WSSE w Warszawie, pobranej do badań w dniu 17 września 2025 r. w ramach działań inspekcyjnych z punktu monitoringowego zlokalizowanego na sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej w Iłowie, ul. Płocka 14, 96-520 Iłów, w której stwierdzono obecność **bakterii grupy coli** w ilości 1 NPL/100 ml wody.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Iłowie, gm. Iłów.

Woda pochodząca z Stacji Uzdatniania Wody w Iłowie, gm. Iłów może być używana do celów spożywczych po chwilowym jej spuszczeniu oraz po przegotowaniu przez minimum 2 minuty



Wskazane jest również używanie wody przegotowanej do mycia zębów oraz mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo.

Woda może być używana do kąpieli oraz pozostałych celów użytkowych bez ograniczeń

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższy komunikat obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Z poważaniem

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie*

*Beata Fergińska
/dokument podpisany elektronicznie/*