INFORMACJA
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile
z dnia 17.11.2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w strefie zaopatrzenia Śmiłowo zaopatrującej w wodę mieszkańców miejscowości: Śmiłowo, Jeziorki i Brodna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że przeprowadzone kontrolne badania wody w strefie zaopatrzenia Śmiłowo wykazały poprawę jej jakości oraz potwierdziły, że spełnia ona wymagania w zakresie parametrów: manganu (w ilości < 10 µg/l, < 10 µg/l oraz 23,4 µg/l – wartość parametryczna 50 µg/l) oraz żelaza (w ilości 38,1 µg/l, 48,8 µg/l oraz 48,9 µg/l - wartość parametryczna 200 µg/l) określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026r., poz. 748).

Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.



Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnych informacji lub komunikatów.

Danuta Kmieciak
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

/dokument podpisany elektronicznie/