Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

HKN.9020.22.498.2026.MK
Płock, dnia 19 listopada 2026 r.

INFORMACJA NR HKN/48/2026
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 19 listopada 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Dotyczy: niezgodności z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Maliszewko, gmina Drobin, zasilającego następujące miejscowości: Biskupice, Borowo, Dobrosielice Pierwsze, Cieszewko, Cieszewo, Kłaki, Kozłowo, Maliszewko, Stanisławowo, Świerczyn, Świerczyn Bechy, Setropie: nr 31, nr 32, nr 33, Świerczynek, Wilkęsy, Drobin: ul. Płocka, ul. Przyszłość, ul. Tylna, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Padlewskiego, ul. Spółdzielcza, ul. Zacisze oraz Przeciszewo Kolonia 8 – gmina Staroźreby.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku informuje, że na podstawie otrzymanego sprawozdania cząstkowego z badań jakości wody do spożycia stwierdza niezgodność z wartością parametryczną mikrobiologicznego parametru wskaźnikowego wody pochodzącej z wodociągu publicznego Maliszewko, gmina Drobin, w związku z ponadnormatywną wartością parametru liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody.

Na podstawie sprawozdania cząstkowego z dnia 19 listopada 2026 r. z badań próbek wody pobranych w dniu 17 listopada 2026 r., w punkcie poboru: kran w łazience dla personelu w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej dla Niewidomych, Stanisławowo 9, 09-210 Stanisławowo, stwierdzono wartość parametru liczba bakterii grupy coli: 3 jtk/100 ml wody (wartość parametryczna: 0 jtk/100 ml wody). W badanej próbce wody nie stwierdzono obecności enterokoków kałowych i Escherichia coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.



Informacje dotyczące jakości wody do spożycia dostępne są na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Płocku pod adresem: https://www.gov.pl/web/psse-plock oraz pod nr telefonu:

CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku
ul. Królewiecka 14 | 09-402 Płock
+48 24 367 26 01
adres e-mail sekretariat.psse.plock@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-38313-16541-TCSHI-25

- od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 7:30 do godz. 15:05: (24) 367 26 52, 609-817-331.

Justyna Szatkowska

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płocku

/dokument podpisany elektronicznie/