

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

Lubin, 2026-04-16
HK.1331.4.2026.JC

KOMUNIKAT NR 3/26 DLA KONSUMENTÓW W SPRAWIE OCENY PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI (aktualizacja na godzinę 11.00)

Uwaga odbiorcy wody wodociągowej na terenie miejscowości Ścinawa w powiecie lubińskim, województwo dolnośląskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie zawiadamia, że stwierdził:

1. BRAK PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI dla mieszkańców Ścinawy ulic: Chobieńska (z wyjątkiem nr 30-30E, 32-32F, 35-35E), Lubińska (z wyjątkiem nr 2, 3, 5, 5A, 7, 7A, 9, 11), Akacyjowa, Topolowa, Hoża, Ogrodowa, Wiśniowa, Cisowa, Klonowa, Dębowa, Zielona nr 9, Różana, Leśna i Szeroka (z wyjątkiem budynku Polomarket), Grunwaldzka nr 6-7, Wesoła

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

- woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,
- woda z kranu nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- woda może być wykorzystywana tylko do celów sanitarno – bytowych, jak prace porządkowe (np. mycie podłóg) i sflukiwanie toalet.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody pobranej w dniu 14 kwietnia 2026 r. z nadzoru przez przedstawicieli PPIS w Lubinie wykazały przekroczenia parametrów mikrobiologicznych:

- bakterii grupy coli: 200 NPL/100 ml i 19 NPL/100ml w dwóch punktach (norma 0 NPL/100 ml),
- *Escherichia coli*: 3 NPL/100 ml i 1 NPL/100ml w dwóch punktach (norma 0 NPL/100 ml),
- *Clostridium perfringens* (łącznie ze sporami): 1 jtk/100 ml i 8 jtk/100 ml (norma 0 jtk/100 ml)

2. WARUNKOWĄ PRZYDATNOŚĆ WODY DO SPOŻYCIA na pozostałym terenie Ścinawy

Wodę z kranu przed spożyciem należy prewencyjnie **przegotować (minimum przez 2 minuty)** i pozostawić do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Po przegotowaniu woda jest przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia

zębów, owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń. Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet.

Konieczność gotowania wody przed jej użyciem jest zabiegiem prewencyjnym, w związku z prowadzonymi działaniami naprawczymi na sieci wodociągowej w Ścinawie przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ścinawie Sp. z o.o. w tym prowadzoną dezynfekcję wody podchlorynem sodu i płukaniem sieci. Może wystąpić mętność wody oraz pogorszenie jej zapachu, smaku i barwy.

W próbach wody pobranych na terenie objętym warunkową przydatnością wody dnia 14 kwietnia 2026 r. nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych parametrów mikrobiologicznych.

Zakończenie wszystkich analiz wody planowane jest do dnia 17 kwietnia 2026 r.

W dniu 16 kwietnia 2026 r. w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę wodociągu zostaną pobrane kolejne próby wody do badań z terenu miasta Ścinawa.



Danuta Katoła-Świątek

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie

(dokument wydany w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)