K O M U N I K A T N R 52

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słubicach z dnia 20.11.2026 r.
w sprawie stwierdzenia niezgodności parametrycznej wody do spożycia dla ludzi
z systemu zaopatrzenia w wodę w Żabczynie zaopatrującego miejscowość: Żabczyn, gmina Górzyca powiat słubicki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słubicach na podstawie sprawozdań z badań dwóch próbek wody pobranych w dniu 04.11.2026 r. z punktów zgodności w ramach kontroli wewnętrznej dostawcy wody z systemu zaopatrzenia w Żabczynie, po przeprowadzonych działaniach naprawczych stwierdza niezgodność parametryczną ze względu na przekroczenie parametrów wskaźnikowych **jon amonowy w ilości 1,12 mg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości tego parametru 0,50 mg/l** oraz **mangan w ilości 920 µg/l i 1750 µg/l przy najwyższej dopuszczalnej wartości 50 µg/l**.
Kwestionowane parametry nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez (Dz. U. z 2026 r. poz.748), w związku z czym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi wydano decyzje stwierdzającą niezgodność parametryczną wody do spożycia przez ludzi.
Przekroczenie parametru jon amonowy może negatywnie wpływać na zdrowie konsumentów oraz zmniejszyć skuteczność dezynfekcji wody, przyczynić się do powstawania azotynów i azotanów w systemie zaopatrzenia, wpływać na nieskuteczną pracę filtrów służących do usuwania manganu, a także wywoływać zmiany smaku i zapachu wody.
Przekroczenie parametru mangan nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. barwę, mętność oraz smak i zapach wody.
Ze względu na długotrwałe występowanie wysokich stężeń manganu zaleca się ograniczenie spożywania wody pochodzącej z produkcji z systemu zaopatrzenia w Żabczynie.

Trwają prace m.in. płukanie i napowietrzanie, których celem jest przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone ww. rozporządzeniu
Dostawca wody jest w trakcie procedury przyłączenia się miejscowości Żabczyn do systemu zaopatrzenia w Kostrzynie nad Odrą.
Do czasu przełączenia dostawca wody zobowiązał się do dostarczania wody dobrej jakości poprzez dostarczanie jej beczkowozem oraz systematyczny zakup wody butelkowanej.



Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUBICACH
mgr inż. Krzysztof Dobrowolski
podpis elektroniczny

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	0e29a1517bbf4cbe94f962e589100dca	
Nazwa dokumentu	Komunikat 52 - niezgodność parametryczna Żabczyn.pdf	
Tytuł dokumentu	Komunikat 52 - niezgodność parametryczna Żabczyn	
Skrót dokumentu	e0811ec9e273a28e991c44f78f529835402f5bc9d1abdaec23916a4dbe226fdc	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-11-20	
Podpis	Podpisany przez	Krzysztof Dobrowolski
	Stanowisko podpisu	Krzysztof Dobrowolski (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) PPIS
	Data podpisu	2026-11-20
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.402.7	
Data wydruku	2026-11-23	
Autor wydruku	Natalia Kowalska (Asystent) HK	