



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w PUCKU**

Puck, dnia 25 kwietnia 2025 r.

KOMUNIKAT z dnia 25 kwietnia 2025 r.

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pucku
o stwierdzeniu braku przydatności wody do spożycia przez ludzi
w miejscowości Kazimierz
zaopatrywanej w wodę
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Kazimierz.**

W dniu 25 kwietnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku wydał decyzję o braku przydatności wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Kazimierz, ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne tj. ponadnormatywną ilość bakterii grupy coli.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pucku informuje, że w miejscowości Kazimierz, woda z wodociągu:

- nie nadaje się do spożycia oraz celów gospodarczych
- nadaje się tylko i wyłącznie do spłukiwania sanitariatów.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) zostało zobowiązane do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Pucku
Z up. *Alaksandra Lange*
Zastępcą Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pucku

