



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Krapkowice, 30 stycznia 2026 r.
HK.90820.7.18.2025.EL

Ocena jakości wody wodociągu sieciowego Krępna za 2025 rok.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024r. poz. 416) w związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody i na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez firmę „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach, ul. Wschodnia 2 w wodociągu publicznym KRĘPNA,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach stwierdza, że jakość wody w 2025 r. była przydatna do spożycia przez ludzi i spełniała wymagania sanitarne określone w cytowanym powyżej rozporządzeniu.

Wodociąg stanowi zaopatrzenie w wodę pitną dla miejscowości: Krępna i Rozwadza, i ujmuje wodę ze studni nr 2a i nr 3, zlokalizowanych w miejscowości Krępna przy ul. Cegielnianej. Woda ze studni tłoczona jest do stacji wodociągowej, gdzie poddawana jest uzdatnieniu (napowietrzanie wody, odżelazianie, odmanganianie). Dezynfekcja wody podchlorynem sodu prowadzona jest wg zaleceń lub w razie wystąpienia awarii.

Wodociąg zaopatruje w wodę około 1600 mieszkańców. Produkcja wody na dobę wynosi $\approx 160 \text{ m}^3$ wody.

Badania jakości wody były prowadzone regularnie przez cały rok i wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na rok 2025 i uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach. Sprawozdania z badań przekazywane były w terminach określonych w ww. rozporządzeniu.

W marcu 2025 roku „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Zdzieszowicach poinformowały o awarii SUW Krępna. Woda do miejscowości zaopatrywanych przez wodociąg publiczny Krępna była dostarczana przez wodociąg publiczny Zdzieszowice. Podczas trwania awarii firma monitorowała jakość wody dostarczanej do ww. miejscowości. W lipcu ponownie uruchomiono SUW Krępna. Przed podaniem wody do sieci przeprowadzone zostały badania kontrolne



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Krapkowicach
ul. Ks. Koziółka 30 | 47-303 Krapkowice
+48 77 44 66 740
adres e-mail sekretariat.psse.krapkowice@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-69999-50152-TIAIJ-28

obejmujące zakres mikrobiologiczny oraz fizykochemiczny wody surowej oraz wody do spożycia.

W roku 2025 nie zgłaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Krępna.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w 2025 r. nie prowadził żadnego postępowania administracyjnego w zakresie jakości wody w strefie zaopatrzenia wodociągu Krępna.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

Dorota Barełkowska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice

Do wiadomości:

1. Burmistrz Zdzieszowic, ul. Chrobrego 34, 47-330 Zdzieszowice

2. a/a HK