

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 18 sztuk przedłużaczy kablowych o długości 50 m każdy**, przeznaczonych do tymczasowego doprowadzania i rozprowadzania energii elektrycznej podczas działań związanych z ochroną ludności, zarządzaniem kryzysowym, usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, awarii technicznych oraz innych sytuacji nadzwyczajnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego wyposażenia, gotowego do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest doposażenie Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie w przedłużacze kablowe umożliwiające bezpieczne zasilanie urządzeń, sprzętu ratowniczego, oświetlenia, systemów łączności oraz tymczasowej infrastruktury technicznej podczas prowadzonych działań.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę:
 - a. przedłużacz kablowy 3×2,5 mm², długość 50 m, na bębnie – 12 szt.
 - b. przedłużacz kablowy 5×2,5 mm², długość 50 m, 16A na bębnie z kółkami – 5 szt.
 - c. przedłużacz kablowy 5×10 mm², długość 50 m, 63 A – 1 szt.
- 2) W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
 - a. dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia do Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Lubieszynie,
 - b. przekazania wszystkich wymaganych dokumentów,
 - c. przeprowadzenia sprawdzenia działania wszystkich dostarczonych przedłużaczy,
 - d. przekazania dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi w języku polskim, kart gwarancyjnych oraz deklaracji zgodności UE (CE) lub dokumentów równoważnych.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Oferta musi obejmować realizację całego przedmiotu zamówienia.

1. Wymagania techniczne

Oferowane przedłużacze muszą:

- 1) spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej,
- 2) być fabrycznie nowe i nieużywane,
- 3) pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji 2025 lub nowszy),
- 4) być kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów,
- 5) posiadać trwałe oznaczenia producenta, typu oraz numeru seryjnego lub identyfikacyjnego (jeżeli producent je stosuje),
- 6) posiadać deklarację zgodności UE (CE) lub dokument równoważny,
- 7) być przystosowane do eksploatacji w warunkach terenowych,
- 8) posiadać zabezpieczenie przed przegrzaniem (jeżeli dotyczy),
- 9) zapewniać bezpieczne użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Warunki gwarancji i serwisu

- 1) Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
- 2) Maksymalny termin usunięcia zgłoszonej wady wynosi:

- a. 14 dni roboczych,
 - b. w uzasadnionych przypadkach nie więcej niż 30 dni roboczych.
- 3) Wykonawca zapewni możliwość realizacji serwisu gwarancyjnego na terenie Polski oraz dostępność części zamiennych i elementów eksploatacyjnych przez okres co najmniej 5 lat od dnia dostawy.

3. Odbiór przedmiotu zamówienia

- 1) Odbiór nastąpi w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
- 2) Podczas odbioru Zamawiający dokona w szczególności sprawdzenia:
 - a. kompletności dostawy,
 - b. zgodności dostarczonych przedłużaczy z OPZ, ST oraz ofertą,
 - c. oznakowania i identyfikacji wyrobów,
 - d. kompletności przekazanej dokumentacji,
 - e. poprawności działania wszystkich przedłużaczy,
 - f. przeprowadzenia instruktażu użytkowników.
- 3) W przypadku stwierdzenia braków, wad lub niezgodności Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.

4. Termin realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

5. Miejsce realizacji zamówienia

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy
Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje

6. Kryteria oceny ofert

- 1) Cena brutto – 100%

7. Uwagi końcowe

- 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia testów funkcjonalnych podczas odbioru.
- 3) Faktura wystawiona przez Wykonawcę powinna zawierać pozycje odpowiadające przedmiotowi zamówienia określonego w OPZ i ofercie Wykonawcy. Nie dopuszcza się fakturowania odrębnych elementów składowych przedłużaczy (np. przewodów, bębnow, wtyczek, gniazd lub innych komponentów) jako samodzielnych pozycji.