



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie

HŚ.9022.1.39.2026.AJ
Wejherowo, 4 lutego 2026 r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nr 50/26

Dotyczy wodociągu publicznego Lublewko

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 416) oraz § 4, § 21 i § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie po rozpatrzeniu poniższych sprawozdań z urzędowych badań jakości wody oraz sprawozdań przekazanych przez administratora wodociągu i po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Data poboru	Nr sprawozdania	Miejsce poboru próby
2025-02-11	181/2025*	Lublewko, SUW
2025-04-07	LBSK.145.2025	Lublewo ½**
2025-09-09	1759/2025*	Lublewo 9c**

*Kontrola wewnętrzna

**Punkt zgodności zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lublewko.

Uzasadnienie

W okresie 11.02.2025 r. – 09.09.2025 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez administratora wodociągu - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie, dokonano poboru prób wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lublewko zaopatrującego miejscowości Lublewko, Lublewo oraz Starbienino.

Wykonano badania próbek wody w zakresie bakteriologicznym, organoleptycznym i fizykochemicznym. W zakresie wskaźników bakteriologicznych oznaczono liczbę bakterii grupy coli w 100 ml wody, Escherichia coli w 100 ml wody, ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C w 1 ml wody. Natomiast w zakresie parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych oznaczono: barwę, mętność, odczyn, przewodność elektryczną, zapach, smak, mangan, żelazo.

Na podstawie uzyskanych wyników badania wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie stwierdza przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lublewko.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Wejherowie
ul. Obrońców Helu 3 | 84-200 Wejherowo
+48 58 677-79-01
psse.wejherowo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-68269-21444-JEWSW-24

Jakość wody dostarczanej mieszkańcom z wodociągu publicznego Lublewko odpowiada wymaganiom sanitarnym zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

z up. Zdzisław Westa

Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wejherowie

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Choczewo
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17
2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie
84-210 Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 77
3. a/a