

Ocena obszarowa jakości wody dostarczanej z wodociągów na terenie gminy Rymań w roku 2023

L.p.	Wodociąg z ujęciem w miejscowości	Producent wody	Całkowita Produkcja wody m ³ /dobę	Liczba mieszkańców w wodę w gminie	Jakość wody	Sposób uzdatniania wody	Przekroczenia dopuszczalnych parametrów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (DZ. U. 2017 poz. 2294).	Prowadzone postępowanie administracyjne / inne działania PIS	Reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowe / kanalizacyjne/ zarządzającego wodociągami
1	Rymań	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. ul. Artyleryjska 3 78 -100 Kołobrzeg	227,44	1981	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie prowadzono
2	Gorawino	j.w.	240,51	1627	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	bakterie grupy coli	Wydano decyzję dot. braku przydatności wody do spożycia oraz poprawy jakości wody pod względem bakteriologicznym w miejscowości Kinowo	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	Podjęto działania naprawcze tj. dezynfekcja oraz płukanie odcinka sieci - powtórzono badania i wyników nie kwestionowano. Decyzja została wykonana
3	Bogucino, Rościence	j.w.	16293,71	95	przydatna do spożycia	odżelazianie, odmanganianie, napowietrzanie	nie występowały	nie prowadzono	brak zgłoszeń reakcji niepożądanych	nie prowadzono

Analizując informacje zawarte w powyższej tabeli można stwierdzić, że w wodzie dostarczanej mieszkańcom gminy z wodociągów publicznych Kołobrzeg i Rymanów nie stwierdzono przekroczeń parametrów wody. Natomiast w wodzie w wodociągu publicznego Gorawino w miejscowości Kinowo stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego (bakterii grupy coli).

Bakterie grupy coli odznaczają się zdolnością przetrwania i namnażania zwłaszcza w obecności biofilmu. Ich występowanie w wodzie może być wynikiem niewłaściwego uzdatniania, odradzania i namnażania się populacji oraz zanieczyszczenia wody obcym materiałem. Ich obecność nie zawsze jest związana z zanieczyszczeniem kałowym lub organizmami patogennymi w wodzie, jednak nie wyklucza w wodzie drobnoustrojów chorobotwórczych. U ludzi wywołują zakażenia jelitowe, co powoduje objawy tj. wymioty, gorączka i biegunka.

Właściciel wodociągu bezzwłocznie podjął działania naprawcze i w krótkim czasie doprowadził do norm jakości wody z wodociągu publicznego Gorawino.