



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

POT.2370.3.2025 WP

Dębica, 2025-09-26

Uczestnicy Postępowania

dot. „Dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego” dla Komendy Powiatowej PSP w Dębicy postępowanie POT.2370.3.2025.

W sprawie wyjaśnień do zapytania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego” dla Komendy Powiatowej PSP w Dębicy postępowanie POT.2370.3.2025.

1.W odpowiedzi na pytanie do pkt 1.1 i pkt. 2.2 , załącznika nr 5 SWIZ:

„Czy Zamawiający rozważy wycofanie z wymagań normy PN-EN ISO 3744:2011 w odniesieniu do agregatów prądotwórczych, ponieważ normą właściwą i dedykowaną dla tych urządzeń jest ISO 8528-10, która zawiera odpowiednie procedury pomiarowe i w swojej treści odwołuje się do ISO 3744 jedynie pomocniczo?” Uzasadnienie : ISO 8528-10 jest nadrzędna w stosunku do PN-EN ISO 3744:2011, ponieważ została opracowana specjalnie dla agregatów prądotwórczych, jest przywoływana w przepisach UE jako norma zharmonizowana dla tej grupy urządzeń, a sama w swojej treści odwołuje się do ISO 3744 jako metody bazowej, określając kiedy i jak należy ją stosować. • Norma ogólna (ISO 3744) → definiuje metody akustyczne dla wszystkich maszyn. • Norma produktowa (ISO 8528-10) → precyzuje, jak tę metodę zastosować w konkretnym urządzeniu (agregat). W systemie normalizacji norma produktowa zawsze jest nadrzędna wobec normy ogólnej, bo to ona zawiera specjalne wymagania i powołuje się na ogólną tylko tam, gdzie jest to potrzebne. „Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści w OPZ na „Przed dostarczeniem agregatu na obiekt należy wykonać próby FAT u producenta lub dostawcy, w obecności komisji zamawiającego potwierdzające spełnienie wyspecyfikowanych parametrów zakończone stosownym protokołem?”

Ad 1 :Informuję, że Zamawiający w kwestii:

– pytania do pkt 1.1 – „Zamawiający wymaga aby agregat był wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami jak w pkt 1.1, załącznika nr 5 SWIZ, w tym wg normy PN-EN ISO 3744:2011”



Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

– pytania do pkt 2.2 – „Zamawiający zmienia treść SWIZ w pkt 2.2:

z

2.2	Próby fabryczne Przed dostarczeniem agregatu na obiekt należy wykonać próby FAT u producenta, w obecności komisji zamawiającego potwierdzające spełnienie wyspecyfikowanych parametrów zakończone stosownym protokołem.	
-----	---	--

na

2.2	Próby fabryczne Przed dostarczeniem agregatu na obiekt należy wykonać próby FAT u producenta lub dostawcy, w obecności komisji zamawiającego potwierdzające spełnienie wyspecyfikowanych parametrów zakończone stosownym protokołem.	
-----	--	--

KOMENDANT POWIATOWY
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

st. bryg. mgr inż. Paweł Szkoła