



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W LIPNIE**

Znak sprawy: NHS.9011.3.11.2025

L.dz. 884.....

Lipno, dnia 05. MAR. 2025

Egz. nr 1

**Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
ul. Kościelna 2
87 – 630 Skępe**

**OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY
PREZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
DLA MIASTA I GMINY SKĘPE ZA 2024r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lipnie zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) informuje, że na terenie Miasta i Gminy Skępe zaopatrzeniem ludności w wodę zajmuje się:

➤ Miasto i Gmina Skępe

Ponadto urządzeniami produkującymi wodę jako część działalności handlowej lub publicznej ujętymi w ewidencji są:

- Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie, Rumunki Skępskie, gm. Skępe
- Wodociąg lokalny Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radiochy, gm. Skępe.

Na terenie Miasta i Gminy Skępe liczba ludności wg Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30.06.2024r. wynosiła **7001** osób. Większość ludności korzysta z wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociągi publiczne miasta i gminy ogółem **7601** osób, w tym: **4578** osób WP Skępe, **2186** osób z WP Wólka i ok. **744** osób z WP Kukowo. Ponadto ok. **93** osoby zaopatrywane są w wodę do spożycia z wodociągów publicznych Tłuchowo, Jasień, gm. Tłuchowo, Nadróż, gm. Rogowo, Choczeń, gm. Mochowo. Zgodnie z informacją przekazaną przez Gminę zewidencjonowano również 35 studni indywidualnych, z których korzysta łącznie 128 osób.

Szacunkowa liczba ludności zaopatrywanej w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi jest wyższa w stosunku do liczby ludności podanej przez GUS. Po weryfikacji z pracownikiem urzędu ustalono, że wynika to z faktu przebywania na stałe dużej liczby osób niezameldowanych (dot. głównie miejscowości Łąkie, Lubówiec, Szczekarzewo, Wólka), a korzystających z wodociągu publicznego Wólka, gm. Skępe.

Roczna produkcja wody z wyżej wymienionych urządzeń to **457126 m³** (w tym wodociąg publiczny Skępe **289992,5 m³**, wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe **103915,5 m³** i wodociąg publiczny Kukowo, gm. Skępe **63218 m³**) porównywalna z rokiem uprzednim. Dodatkowo roczna produkcja wodociągu lokalnego przy barze i polu biwakowym nad Jeziorem Łąkie,

Rumunki Skępskie, gm. Skępe – 49,6 m³, Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe – 12,4 m³.

Na terenie gminy są jeszcze 3 miejscowości (Chałacie, Modrzewie, Kamienica) nie posiadające sieci wodociągowej.

Woda do spożycia czerpana jest ujęciami głębinowymi i uzdatniana na stacjach uzdatniania wody (napowietrzanie i filtracja na złożach filtracyjnych). W razie konieczności woda może być poddawana procesowi dezynfekcji podchlorynem sodu.

Wodę ze wszystkich wodociągów PPIS w Lipnie na koniec 2024r. ocenił jako wodę odpowiadającą wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

W roku 2024 wykonano inwestycje związaną z rozbudową sieci wodociągowej:

Wodociąg publiczny Wólka, gm. Skępe; WP Kukowo, gm. Skępe; WP Skępe

Wykonano inwestycję związaną z rozbudową sieci wodociągowej 3 wodociągów gminy Skępe: WP Wólka – nowa sieć 27604 m i 235 nowych przyłączy w miejscowościach: Lubówiec, Łąkie, Sarnowo, Szczekarzewo, Likiec, gm. Skępe; WP Kukowo - nowa sieć 6600 m i 13 nowych przyłączy w miejscowościach Czermno, Chałacie, Modrzewie, Koziółek, gm. Skępe; WP Skępe - wykonano 1760 m nowej sieci wodociągowej i 12 nowych przyłączy obiektowych w Skępem i Rumunkach Skępskich. Uzyskano pozytywną opinię higieniczną.

Pozostawiono bez rozpatrzenia wnioski Miasta i Gminy Skępe na przyczepę do awaryjnego zaopatrzenia w wodę z uwagi na nieuzupełnienie wniosku o braki formalne (brak atestu na przyczepę i węże do napełniania, brak badań i procedury postępowania).

Z wodociągów publicznych Wólka, Kukowo i Skępe pobrano i przebadano ogółem 29 próbek wody (dotyczy 13 próbek pobranych w ramach nadzoru sanitarnego i 16 próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej).

W żadnej z badanych próbek wody nie stwierdzono przekroczeń norm.

Wodociągi produkujące wodę nie odpowiadającą wymogom sanitarnym:

Inne podmioty zaopatrujące w wodę

Wodociąg lokalny Pola Biwakowego Nadleśnictwa Skrwilno, Radziochy, gm. Skępe ogółem pobrano i przebadano 2 próbki wody. W 1 próbce stwierdzono przekroczenia fizykochemiczne – poziomu żelaza (300 µg/l – norma 200 µg/l) i mętności (2,3 NTU – norma 1,0 NTU) - stwierdzone przekroczenie miało charakter chwilowy (nie potwierdzało się w badaniach kontrolnych, było wyeliminowane w krótkim terminie) i nie stwarzało zagrożenia wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników.

Wodociąg lokalny Baru i Pola Biwakowego nad Jeziorem Łąkie w Rumunkach Skępskich, gm. Skępe, ogółem pobrano i przebadano 4 próbki wody z czego w 2 stwierdzono przekroczenia norm mikrobiologicznych. Obiekt posiadający własne ujęcie wody. Na podstawie wyników badań liczba bakterii grupy coli 17 – 27 jtk/ 100ml - ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22 °C po 72 h 232 jtk/ 1 ml, czas trwania przekroczenia 10 dni.

Decyzją wydaną z rygorem natychmiastowej wykonalności stwierdzono, że woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi i nakazano m.in. zapewnić użytkownikom wodę dobrej jakości z innego źródła zaopatrzenia. Gestor obiektu niezwłocznie podjął działania naprawcze i przedłożył wynik badania mikrobiologicznego wody spełniający wymagania rozporządzenia. PPIS w Lipnie pismem stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi i uznał decyzję za wykonaną.

Niepokojący jest fakt stwierdzania nadal dużej ilości przekroczeń mikrobiologicznych.

Większość funkcjonujących wodociągów korzysta z nowych stacji uzdatniania wody, nowych zbiorników retencyjnych i odnowionych ujęć głębinowych. W części wodociągów zamontowano lampy UV mające dodatkowo zmniejszać liczbę mikroorganizmów. Stwierdzone przekroczenia prawdopodobnie wynikają z braku zachowania reżimu sanitarnego przy pracach remontowych, bądź nie zgłaszanych awarii wodociągów.

PPIS w Lipnie zaleca zwracać większą uwagę na ochronę wody przed wtórnymi skażeniami bakteriologicznymi, zwłaszcza w momentach prowadzenia prac naprawczych w przypadkach awarii lub modernizacji.

W zaistniałych sytuacjach należy ściśle współpracować z PPIS w Lipnie. Należy też zwrócić szczególną uwagę na możliwości awaryjnego zaopatrzenia wody tj.:

1. rezerwy produkcji wody wynikające z pozwoleń wodnoprawnych (dotyczy przełączania zasilania na inne ujęcia),
2. właściwe utrzymanie studni awaryjnych na ujęciach wody,
3. posiadanie beczkowsów, cystern, pojemników na wodę z atestami higienicznymi, zaopiniowane przez organy PIS i utrzymywanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym, posiadanie pojazdów umożliwiających ich przewożenie, dostosowanie miejsc ich napełniania (m.in. ze zbiorników retencyjnych),
4. posiadanie sprawnych agregatów prądotwórczych na SUW.

Miasto i Gmina Skępe nie posiada zaopiniowanego pozytywnie zbiornika do awaryjnego zaopatrzenia w wodę.

Dostawcy wody uzgodnili z PPIS w Lipnie harmonogramy badania wody z wyżej wymienionych wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej na rok 2024.

Badania zostały wykonane (monitoring parametrów grupy A rozszerzony o badanie enterokoków, Fe i Mn, monitoring parametrów grupy B) w ilości próbek i terminach zgodnych z ustaleniami z PPIS w Lipnie.

Wyniki badań wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w roku **2025 (oryginały bądź czytelne wersje elektroniczne)** należy przysyłać niezwłocznie tj. zgodnie z § 6 lub § 7 w/w rozporządzenia, po ich otrzymaniu z laboratorium, do PPIS w Lipnie celem uzyskania okresowej oceny wody do spożycia.

Uzyskane informacje dotyczące przekroczeń norm należy przekazywać niezwłocznie, celem ustalenia działań naprawczych i ewentualnych komunikatów dla ludności.

PPIS w Lipnie w roku 2024 nie otrzymał żadnego zgłoszenia o reakcjach niepożądanych związanych ze spożyciem wody na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Wyk. w 2 egz

Otrzymują:

1. Adresat - elektronicznie
2. Sławomir Targański Z.P.U.H. EMDIS
Ul. Kujawska 2, 87-630 Skępe- egz. Nr 1
3. Nadleśnictwo Skrwilno
Ul. Leśna 5, 87-510 Skrwilno- elektronicznie
4. A/A – egz. Nr 2

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Lipnie
Anna Żebrowska