



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 09 lipca 2025r.

**KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu sieciowego Czarne Górze**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie z uwagi na awarię na stacji uzdatniania wody w Czarnym Górnym informuje, że badania wody zostały wykonane w dniach:

- 01.07.2025r. i 07.07.2025r. w ramach nadzoru sanitarnego przeprowadzonych przez PPIS w Kwidzynie;
- 03.07.2025r. i 09.07.2025r. w ramach kontroli wewnętrznej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei,

z wodociągu sieciowego Czarne Górze zaopatrującego miejscowości: Czarne Dolne, Czarne Górze, Jaromierz, Klecewo, Pawłowo, Przesławek, Trumieje, Wilkowo, Wraclawek w gminie Gardeja.

W próbach wody pobranych w dniu 07 oraz 09 lipca 2025r. w dalszym ciągu stwierdza się przekroczenie wartości parametrycznej żelaza, barwy i mętności w wodzie podawanej z SUW Czarne Górze oraz żelaza i mętności w punktach zgodności na sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości: Czarne Dolne, Czarne Górze, Pawłowo, Przesławek, Wilkowo.

Natomiast w punktach zgodności na sieci wodociągowej zaopatrującej miejscowości Klecewo, Trumieje, Wraclawek i Jaromierz, woda pod względem fizykochemicznym spełnia wymagania w badanym zakresie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W badaniach z dnia 01.07.2025r. nie stwierdzono obecności bakterii chorobotwórczych.

Dnia 07.07.2025r. pobrane zostały próby do badań mikrobiologicznych, które są w trakcie realizacji.

W miejscowościach Czarne Dolne, Czarne Górze, Pawłowo, Przesławek, Wilkowo nie zaleca się spożywania wody ze względu na jej zmienione cechy organoleptyczne (smak, zapach, barwa, mętność), woda nie nadaje się do użycia np. używania jej do sprzętu AGD.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie prowadzi nadzór nad działaniami naprawczymi oraz nad jakością wody z wodociągu Czarne Górze.

W dalszym ciągu zarządca wodociągu tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardej prowadzi prace, których celem jest doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań określonych ww. cytowanym rozporządzeniu.

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie oraz przekazywane do Wójta Gminy Gardeja.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Kwidzynie
Anna Kak

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/