



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią

NHŚ.9020.23.1.2026

Nakło nad Notecią, 12 stycznia 2026r.

Dotyczy: komunikat dotyczący jakości wody

KOMUNIKAT NR 1

Szanowni Państwo,

W związku z awarią sieci wodociągowej na zbiegu ulic Kilińskiego, Sądowej i Dolnej w dniu 11.01.2026r. należącej do Wodociągu w Nakle nad Notecią, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią zaleca do czasu uzyskania wyników kontrolnych badania wody stosowanie się do poniższych wskazówek:

- wodę z kranu można spożywać wyłącznie przegotowaną. Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia,
- wody z kranu przeznaczonej do przygotowywania posiłków, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia naczyń oraz do przemywania otwartych ran można używać po uprzednim przegotowaniu,
- woda z kranu może być używana do spłukiwania toalet oraz do innych celów gospodarczych.

Różnica ciśnienia w sieci spowodowała oderwanie się złożeń zalegających w rurach, co wpłynęło na zmianę barwy wody (brunatne zabarwienie).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią, po otrzymaniu wyników badania wody, zawiadomi o stanie jakości wody kolejnym komunikatem.

Z wyrazami szacunku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nakle nad Notecią

Ilona Świstowska

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 11, 89-100 Nakło nad
Notecią
+48 52 386 00 03
adres e-mail: sekretariat.psse.naklo@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-97067-78071-JGWRU-31