



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

ONS-HK.9020.2.25.2026

Puławy, 2026-03-19

Komunikat nr 1

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach w sprawie jakości fizykochemicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Markuszów gm. Markuszów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach informuje, że badania wody, wykonane w ramach kontroli nadzoru Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Markuszów gm. Markuszów wykazały przekroczenie wartości parametrycznej manganu co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach w dniu 19.03.2026 r. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Markuszów gm. Markuszów.

Przekroczenie parametryczne wartości manganu może pogarszać wygląd i smak wody, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.

Zarządca wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Wodociąg zaopatruje ok. 1800 mieszkańców następujących miejscowości: Markuszów, Łany, Kaleń, Olempin, Bobowiska, Wólka Kątna. Produkcja wody wynosi średnio ok. 221 m³/dobę.

Aktualne informacje dotyczące jakości wody z wodociągu będą przekazywane na bieżąco.

Maria Wojtyła

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach

/podpisano elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach
al. Królewska 19 | 24-100 Puławy
tel.: +48 81 886 48 91

adres e-mail: psse.pulawy@sanepid.gov.pl

adres e-Doręczeń: AE:PL-10760-33946-RCSVF-20

Klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej PSSE w Puławach: www.gov.pl/web/psse-pulawy/klauzula