



Cybinka, 27.04.2022 r.

Zn. spr.: SAZ.270.3.2022.PR
(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

Strona BIP

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Remont dwóch zbiorników przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Cybinka”

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2022 pod numerem 2022/BZP 00125638/01.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający Nadleśnictwo Cybinka, informuję, że w dniu 26.04.2022 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej przedstawiam treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie

Nawiązując do ogłoszonego przez Państwa przetargu pn.: Remont dwóch zbiorników przeciwpożarowych na terenie Nadleśnictwa Cybinka – niniejszym zwracamy się z pytaniem czy zamawiający w odniesieniu do pkt.7.7.1 ppkt.4.4.1 SWZ: Warunki udziału w postępowaniu - zdolność techniczna lub zawodowa, gdzie konieczne jest aby Wykonawca wykonał:

... „1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie szczelnego zbiornika wodnego, uszczelnionego folią PEHD o pojemności co najmniej 100 m³ i wartości co najmniej 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) (przy czym przez jedną robotę budowlaną rozumieć należy roboty wykonane na podstawie jednej umowy)”...



Znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej



uzna prace polegające na budowie zbiorników retencyjnych o pojemności i wartości wykonanych robót odpowiadających wymaganiom, uszczelnionych bentomatą laminowaną folią PE?

Odpowiedź

W związku z tym, że technologia łączenia folii PEHD oraz bentomaty znacznie się od siebie różni, Zamawiający nie uzna prac polegających na budowie zbiornika retencyjnego uszczelnionego bentomatą laminowaną PE, jako spełniające warunki udziału w postępowaniu odnośnie zdolności technicznej lub zawodowej.

Łączenie folii PEHD odbywa się poprzez zgrzewanie gorącym powietrzem, przy pomocy specjalistycznych urządzeń- zgrzewarek. Natomiast łączenie bentomaty odbywa się na zakład uszczelniony bentonitem. Są to dwie zupełnie inne technologie łączenia materiałów.

Prawidłowe wykonanie połączeń zgrzewanych folii PEHD wymaga umiejętności i doświadczenia, a prawidłowość ich wykonania warunkuje szczelność całego zbiornika.

Z poważaniem,
Krzysztof Tomczak
Nadleśniczy
/podpisano elektronicznie/