INFORMACJA z dnia 12.10.2026 r.

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z systemu zaopatrzenia w wodę Bogumiłów, zaopatrującego w wodę miejscowości Bogumiłów, Rusocice, Miłowice, Rościce i Janików (gm. Żary, powiat żarski), w związku z poprawą jakości wody w zakresie parametru wskaźnikowego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żarach informuje, że przeanalizowano wyniki badań jakości wody pobranej w ramach kontroli sanitarnej jakości wody w systemie zaopatrzenia w wodę **Bogumiłów**.

W próbkach wody pobranych w punktach zgodności Stacja Uzdatniania Wody oraz w m. Miłowice stwierdzono poprawę wartości pH do poziomu 6,7, zgodnego z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748).

Z uwagi na utrzymujące się podwyższone wartości barwy i mętności oraz ich wpływ na właściwości organoleptyczne wody, parametry te oceniono w odniesieniu do wartości parametrycznej określonej jako „akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian". Stwierdzone wartości mogą wpływać na właściwości organoleptyczne wody, w szczególności na jej wygląd, a tym samym na jej akceptowalność przez konsumentów.

Przeprowadzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach ocena ryzyka wykazała, że stwierdzone niezgodności w zakresie analizowanych parametrów fizykochemicznych nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi.

W związku z powyższym **woda może być bezpośrednio wykorzystywana do spożycia przez ludzi oraz do przygotowywania posiłków i napojów i nie wymaga przegotowywania**. Jednocześnie należy podkreślić, że **wartość pH uległa poprawie i osiągnęła poziom zgodny z wymaganiami, natomiast nadal utrzymują się podwyższone wartości barwy i mętności, które mogą wpływać na właściwości organoleptyczne wody.**

Woda może być również bez ograniczeń wykorzystywana do codziennych celów bytowych, w szczególności do:

- mycia rąk i kąpieli,
- mycia naczyń,
- mycia owoców i warzyw,
- przygotowywania posiłków i napojów,
- korzystania z urządzeń sanitarnych.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań, polegające m.in. na płukaniu sieci wodociągowej.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Żarach
mgr Wiesława Kochut
/dokument podpisany elektronicznie/