

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
klimatyzatorów przenośnych monoblokowych

L.p.	Parametr	Wymagania minimalne	Parametry oferowane
1	Nazwa przedmiotu	Klimatyzator przenośny, monoblokowy	
2	Karta katalogowa/strona www	Dołączenie karty katalogowej oferowanego zestawu lub wskazanie strony internetowej producenta.	
3	Produkcja seryjna	Wyrób pochodzący z produkcji seryjnej	
4	Przeznaczenie	chłodzenie, wentylacja i osuszanie, ogrzewanie	
5	Zakres rzeczowy zamówienia	15 sztuk klimatyzatorów przenośnych, monoblokowych z zestawem przewodów wentylacyjnych	
6	Moc chłodnicza	min. 4,5 kW	
7	Moc grzewcza	min. 3,0 kW	
8	Zasilanie	220–240 V AC, 50 Hz	
9	Przepływ powietrza	min. 450 m³/h	
10	Czynnik chłodniczy	R290	
11	Zagospodarowanie kondensatu	wymagane	
12	Sposób zagospodarowania kondensatu	automatyczne odparowywanie skroplin podczas normalnej pracy w trybie chłodzenia	
13	Możliwość stałego odprowadzenia kondensatu	automatyczne odparowywanie skroplin podczas normalnej pracy w trybie chłodzenia, bez konieczności ręcznego opróżniania zbiornika.	
14	Wydajność osuszania	min. 70 l/24 h	
15	Poziom hałasu	nie więcej niż 66 dB	
16	Regulacja temperatury	min. 16–31°C lub zakres równoważny	
17	Prędkość wentylatora	min. 3 poziomy	
18	Sterowanie	panel sterowania, pilot zdalnego sterowania oraz sterowanie za pośrednictwem aplikacji mobilnej.	
19	WiFi	wbudowany moduł WiFi umożliwiający sterowanie	

		urządzeniem za pośrednictwem aplikacji mobilnej.	
20	Programator czasowy	min. 24 h	
21	Filtry	wyjmowane, wielokrotnego użytku, umożliwiające czyszczenie	
22	Mobilność	kółka jezdne oraz uchwyty do przemieszczania	
23	Masa	nie więcej niż 35 kg	
24	Przewód odprowadzający ciepłe powietrze	w komplecie	
25	Przewód odprowadzający kondensat	w komplecie	
26	Element umożliwiający wyprowadzenie ciepłego powietrza	w komplecie	
27	Obudowa	wykonana z materiału odpornego na typowe uszkodzenia mechaniczne związane z transportem i przemieszczaniem urządzenia	
28	Oznakowanie	CE	
29	Instrukcja obsługi	w języku polskim	
30	Gwarancja	min. 24 miesiące	

1. Instrukcja do wypełnienia tabeli:

W kolumnie „Parametry oferowane” Wykonawca wpisuje konkretne dane techniczne, materiały lub potwierdza spełnienie wymagań minimalnych poprzez wpisanie „spełnia”.

2. Uwagi dodatkowe:

1) Miejsce dostawy:

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie, 72-002 Dołuje.

2) Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego (ilościowo-jakościowego), podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3) W ramach odbioru Zamawiający dokona weryfikacji:

- kompletności dostawy,
- zgodności z niniejszą Specyfikacją Techniczną,
- zgodności z ofertą Wykonawcy,
- jakości wykonania oraz funkcjonalności klimatyzatorów.

- 4) W przypadku stwierdzenia niezgodności, wad lub braków Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu odbioru do czasu ich usunięcia.
- 5) Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych i technicznych określonych w Specyfikacji Technicznej.
- 6) Wszystkie parametry podane w ofercie muszą znajdować potwierdzenie w dokumentacji producenta lub innych dokumentach przedłożonych na żądanie Zamawiającego.