



# Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

Znak sprawy: HK.903.1.14.2026  
Białobrzegi, dn.: 17 września 2026 r.

## Komunikat nr 22/2026

### Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białobrzegach o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Wyśmierzycach

zaopatrującego w wodę w miejscowościach: Górki, Grzmiąca, Jeruzal, Korzeń, Kożuchów, redlin, Ulaski Grzmiąckie, Ulaski Stamirowskie, Witaszyn, Wólka Kożuchowska, Wyśmierzyce

Na podstawie sprawozdania z dnia 31.08.2026 r. nr **2.1333**, otrzymanego w dniu 01.09.2026 r. z badania próbki wody do spożycia pobranej w dniu 17.08.2026 r w punkcie zgodności Stacja Uzdatniania Wody w Wyśmierzycach z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Wyśmierzycach, stwierdzono, że jakość wody nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z poz. 748) w wyniku **podwyższonego poziomu jonu amonowego – 0,77 mg/l (dopuszczalna wartość parametryczna wynosi 0,50 mg/l).**

Przekroczenia te mogą powodować pogorszenie wyglądu i smaku wody jednak nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych. Obecnie trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach stwierdził niezgodność parametryczną wartości fizykochemicznych wody do spożycia pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Wyśmierzycach**

Informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu



Z wyrazami szacunku

Kamila Jagiełło

p.o. Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Białobrzegach

/dokument podpisany elektronicznie/



**CHRONIMY ZDROWIE  
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białobrzegach  
ul. Krakowska 28 | 26-800 Białobrzegi  
+48 486132360  
sekretariat.psse.bialobrzegi@sanepid.gov.pl  
adres e-Doręczeń: AE:PL-52012-76278-UGSET-35

Otrzymuje:

1. Gmina Wyśmierzyce
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Wyśmierzyc
2. Starostwo Powiatowe w Białobrzegach, Plac Zygmunta Starego 9 – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

|                         |                                                                                           |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Identyfikator dokumentu | 8e0e28692b1241daa04e5a3e75ee84a0                                                          |                                                                                     |
| Nazwa dokumentu         | Komunikat nr 22 z dnia 17.09.2026 r. o niezgodności parametrycznej w wod. Wyśmierzyce.pdf |                                                                                     |
| Tytuł dokumentu         | Komunikat nr 22 z dnia 17.09.2026 r. o niezgodności parametrycznej w wod. Wyśmierzyce     |                                                                                     |
| Skrót dokumentu         | cdc41be7dcb5cbc452e8f7cf90d13dc7766e8ce5a93c0ecf307eb4645da1a5da                          |                                                                                     |
| Wersja dokumentu        | 1.1                                                                                       |                                                                                     |
| Data dokumentu          | 2026-09-17                                                                                |                                                                                     |
| Podpis                  | Podpisany przez                                                                           | Kamila Jagiełło                                                                     |
|                         | Stanowisko podpisu                                                                        | Kamila Jagiełło (p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białobrzegach) PSSE |
|                         | Data podpisu                                                                              | 2026-09-17                                                                          |
|                         | Rodzaj certyfikatu                                                                        | Podpis kwalifikowany                                                                |
|                         | EZD RP 26.306.7                                                                           |                                                                                     |
| Data wydruku            | 2026-09-17                                                                                |                                                                                     |
| Autor wydruku           | Joanna Kamińska (Młodszy Asystent) HK                                                     |                                                                                     |