Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

N.HŚ.5211.8.15.2026
Toruń, dnia 7 października 2026 r.

KOMUNIKAT Nr 33
o warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi


Dotyczy: **mieszkańców miejscowości Świerczyny, Świerczynki, Różankowo, Piwnice, Olek, gm. Łysomice**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu informuje, że wyniki badań laboratoryjnych próbek wody pobranych ze strefy zaopatrzenia Wodociągu Gostkowo, na terenie zaopatrywanym ze Stację Uzdatniania Wody w Świerczynach, gm. Łysomice, powiat toruński, wykazały obecność w wodzie przekroczenia parametru bakterii grupy coli w liczbie 2 jtk/100ml przy dopuszczalnej wartości parametrycznej 0 jtk/100ml

WODA NADAJE SIĘ DO PICIA, WYTWARZANIA I PRZYGOTOWANIA ŻYWNOŚCI POD WARUNKIEM JEJ PRZEGOTOWANIA - NALEŻY GOTOWAĆ MINIMUM 2 MINUTY

UWAGA: wodę należy przegotowywać również

- dzieciom, kobietom w ciąży, osobom starszym, ze znacznie obniżoną odpornością (np. po transplantacjach, chemioterapii, chorym na AIDS) do mycia zębów, mycia naczyń;
- noworodkom i niemowlętom do kąpieli.



Dostawca wody został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W TORUNIU
Paweł LISEWSKI

/dokument podpisany elektronicznie/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Toruniu
ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń
+48 56 622 50 29, 56 622 33 12, 56 658 62 41
adres e-mail: sekretariat.psse.torun@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-50502-46923-WVAAT-27