




ZK-POŻ



ZK+TL	PWP	RG
WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA		ZASILANIE
		80 [kW]
		L1, L2, L3



ZK-PPOŻ	
ZASILANIE	D61
ODPŁYWY	D0L
STOPIEŃ IP	IP44
STOPIEŃ IK	IK10
KLASA IZOLACJI	II
TYP	WOLNOSTOJĄCA
WYSOKOŚĆ [mm]	ok. 600 + fundament ok. 880
SZEROKOŚĆ [mm]	ok. 400
GLEBOKOŚĆ [mm]	ok. 250
ZAMEK	TAK
INNE WYMAGANIA	-

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20 , atmprojekty@interia.pl		NR RYS. E05 DATA: 12.08.2021
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ZESPÓŁ BUDYNKÓW DO PRZEPROWADZANIA KONTROLI FITOSANITARNEJ NA CZEŚCI DZIAŁKI NR GEOD. 271/6 W KUŹNICY		
STADIUM PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:	SKALA:
P.T.	SCHEMAT ZK-POŻ	-
SPECJALNOŚĆ:	PROJEKTANCI:	PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. KRZYSZTOF KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0160/PWBE/16	
SPECJALNOŚĆ:	SPRAWDZAJACY:	PODPIS:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	mgr inż. MARIUSZ KLEWINOWSKI nr upr. PDL/0146/POOE/12	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		