granica działki

granica

733/77

733/103

733/76

741/1

741/1

3186/2

60

1.5	KLATKA SCHODOWA
24,59m²	POS. BET.

1.2	MAGAZYN
27,85m²	POS. BET.

1.3	MAGAZYN
27,85m²	POS. BET.

1.4	KOMUNIKACJA
35,66m²	POS. BET.

1.7	TARAS
222,90m²	TARAS WENTYLOWANY

1.6	WC
4,76m²	GRES

1.1	MAGAZYN
126,19m²	POS. BET.

ściana EI120

ściana EI120

ściana EI120

EI120

RE160

RE160

EIS30

EIS30

P-1
ø110
+ Wywiewka

P-2
ø110
+ Wywiewka

P-3
ø110
+ Wywiewka

P-4
ø110
+ Wywiewka

K-1
ø50

+2,70

+5,40

+6,96

+5,86

+5,85

+5,85

+5,72

+5,66

h=3,0m

h=3,0m

h=3,0m

h=3,0m

h=3,0m

16x16,9
28

16x16,9
28

3x15
30

3x15
30

2%

5,3

DRABINA STALOWA OCYNKOWANA
NA DACH Z PĘKIEM ø 700
Z BLOKADĄ WEJŚCIA DO KOSZA
NP. CRYNOLINE SYMBOL C53062

WIEŻA DO ĆWICZEŃ
12,50m WYSOKOŚCI

ZADASZENIE

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
Lp.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	POW. [m²]
1.1	MAGAZYN	BETON	126,19
1.2	MAGAZYN	BETON	27,85
1.3	MAGAZYN	BETON	27,85
1.4	KOMUNIKACJA	BETON	35,66
1.5	KLATKA SCHODOWA	BETON	24,59
1.6	WC	GRES	4,76
1.7	TARAS	GRES	222,90
		RAZEM:	469,80

LEGENDA:

- proj. instalacja wody p.poż (rury ocynkowane woda sanitarna/ zacisk)
- proj. instalacja wody sanitarnej ciepłej,zimnej, cyrkulacyjnej (rury zaciskowe woda sanitarna)
- proj. instalacja kanalizacji sanitarnej bytowej podposadzkowa (rury PVC)
- proj. instalacja kan. sanitarnej bruzdy (rury PVC)
- proj. wentylacja pomocnicza (rury PVC)
- proj. kan. sanitarna podstropowa (rury PVC)
- proj. kan. sanitarna technologiczna (rury PE)

UWAGA!!
Projektowana instalacja wody sanitarnej została zaprojektowana z rur PP. Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, - podtynkową prowadzić w izolacji ThermaCompact gr.6-13mm.
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, - natynkową prowadzić w izolacji ThermaWool - dla przewodów o średnicy wewnętrznej do 22mm,gr 20mm,przewody o śr. 22 do 35 o gr.30mm, przewody o śr. wewnętrznej powyżej 35mm - grubość izolacji równa średnicy zewnętrznej rury. Na poszczególnych odejściach należy zamontować zawory kulowe (kołnierzowe) odcinające PN16.
Rury inst. wody p.poż zaizolować otuliną ThermaEco FRZ gr. 13 mm firmy Thermaflex.
Rozstaw podwieszeń rurociągów dla średnic:
- od średnicy DN40 do średnicy DN65 co 2,0mb
- od średnicy DN15 do średnicy DN32 co 1,5mb

Podpory ślizgowe - systemowe np.MEFA. Punkty stałe wg. rozmieszczenia na rysunkach. Rzędne wysokości prowadzenia rurociągów zweryfikować bezpośrednio na montażu w porozumieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.
Przejścia przez ściany i stropy prowadzić w tulejach ochronnych z uszczelnieniem ogniooodpornym równej odporności ogniowej danej przegrdy.
Na przegrodach wydzielania pożarowego przy przejściach instalacji o średnicy większej niż 40mm stosować przepusty instalacyjne o odporności ogniowej 120min. - zaprawa PROMASTOP MG III z masą PROMASTOP Coating wg aprobaty ITB nr AT-15-5730/2002 i AT-3656/2007

JK PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA
37-403 Jastkowice
ul. Wałowa 9
tel/fax:15-642-5650
tel kom: 601 292 790
e-mail:jkprojekt@interia.eu

Obiekt:
ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA O CZĘŚĆ MAGAZYNOWO-GARAŻOWĄ BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ ENERGETYCZNEJ, WODNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ I SANITARNEJ

Adres: JEDN. EWID. 181801_1 STALOWA WOLA
OBRĘB: 0003 CENTRUM
DZIAŁKA NR 741/1,3186/2

Inwestor: KOMENDANT POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W STALOWEJ WOLI
AL. JANA PAWŁA II 27, 37-450 STALOWA WOLA

Funkcja	Imie Nazwisko	Nr. i specjalność uprawnień	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. TOMASZ ŻAK	PDK/0223/PWOS/16 instalacji sanitarnych	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. ANNA KUPIEC	PDK/0220/PWOS/16 instalacji sanitarnych	

Branża: SANITARNA
Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY
Skala: 1:100
Data projektu: 10.2025
Rys. nr: KS-2

Nazwa rysunku
Instalacja kan. sanitarnej - rzut piętra.

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy JKPROJEKT w Jastkowicach