



Projektowane złącze ZK2824
przy ścianie obiektu - własność
TAURON Dystrybucja S.A.



Projektowana szafka
licznika p.poż na
zewnątrz budynku
obok. ZK2824



Pomieszczenie hydroforowni
Szczegółowy schemat TS
przedstawiono w opracowaniu
dostawcy technologii

TS /dostawa
wykonawca technologii/

YKY4x6mm2 w.k.

Ogranicznik
przepięć typu 1+2

GSU
Płaskownik
30x4

35x4mm

Uziom główny

*Układ zasilania - TT
Zabezpieczenie przed porażeniem - samoczynne
wylączenie zasilania*

Modernizacja budynku biurowego Urzędu Miejskiego dla potrzeb Prokuratury
Rejonowej w Żywcu przy ul. Powstańców Śląskich 9.

Inwestor: PROKURATURA OKRĘGOWA W BIELSKU-BIAŁEJ UL. LISTOPADOWA 31

PROJEKT BUDOWLANY

**Schemat ideowy zasilania
zespołu hydroforowego**

PROJEKTOWAŁ: Zdzisław Mazurek
ul. Górnośląska 10; 43-300 Bielsko Biała
upr. bud. nr BB 54/75

SPRAWDZIŁ: Paweł Gniadkowski
ul.A. Umiejętność 65/61; 43-300 Bielsko Biała
upr. bud. SLK/6816/PBE/16

PODPIS:

DATA:
07.2021

SKALA:
1:100

NR RYS.:
1