



KOMUNIKAT nr 26

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie
z dnia 09.09.2026 roku**

w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi z systemu zaopatrzenia w wodę Bobrówko, gmina Torzym, powiat Sulęciński, zaopatrującego miejscowość Bobówko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie, na podstawie sprawozdań z badań dwóch próbek wody z dnia 07.09.2026 r. pobranych z systemu zaopatrzenia w wodę Bobrówko informuje, że woda pod względem mikrobiologicznych parametrów wskaźnikowych (bakterie gr. coli oraz liczba kolonii w 22°C) oraz parametrów mikrobiologicznych (*Escherichia coli* oraz enterokoki jelitowe) spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie przypomina, że obowiązuje komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 12.08.2026 r. w sprawie stwierdzenia niezgodności z wartością parametryczną dla parametru manganu.

Przekroczenie wartości parametrycznych manganu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Może natomiast powodować pogorszenie cech organoleptycznych wody w szczególności zmianę barwy, smaku i zapachu.

Woda do spożycia może być wykorzystywana bezpośrednio z kranu.



Dostawca wody prowadzi prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 22 maja 2026 r.

*Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sulęcinie
Iwona Sławiak-Kuchmistrz
Kierownik Nadzoru Sanitarnego
/dokument podpisany elektronicznie /*