

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **dostawa 4 sztuk agregatów prądotwórczych inwerterowych o mocy 3,0 kW do 3,3 kW, wraz z wyposażeniem dodatkowym** przeznaczonych do zabezpieczenia realizacji zadań związanych z reagowaniem kryzysowym, ochroną ludności i obroną cywilną, zapewnieniem ciągłości działania oraz utrzymaniem zasilania awaryjnego w sytuacjach zagrożenia.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzić z produkcji seryjnej, być tego samego typu, pochodzić od tego samego producenta, posiadać pełną gwarancję producenta oraz spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

2. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienie alternatywnego stabilnego źródła zasilania dla urządzeń wrażliwych na wahania napięcia, w tym komputerów, systemów łączności lub urządzeń medycznych w sytuacjach kryzysowych, w warunkach polowych i awariach infrastruktury energetycznej.

Wymagane są urządzenia kompaktowe, o niskim poziomie hałasu, niskim zużyciu paliwa oraz możliwości pracy równoległej dwóch agregatów w celu zwiększenia dostępnej mocy w zależności od potrzeb operacyjnych.

3. Zakres przedmiotu zamówienia

1) W ramach zamówienia Wykonawca zapewni:

- Dostawę 4 szt. agregatów prądotwórczych inwerterowych o mocy 3,0 kW do 3,3 kW
- Dostawę 4 szt. przewodów synchronizacyjnych kompatybilnych z oferowanym modelem agregatu i umożliwiających fabryczną pracę równoległą dwóch agregatów.
- instrukcję obsługi i dokumentację techniczną

2) Przygotowanie agregatów do użytkowania oraz przeprowadzenie prezentacji działania podczas odbioru.

3) Przeprowadzenie instruktażu dla minimum 2 pracowników Zamawiającego obejmującego zasady eksploatacji oraz podstawowe czynności konserwacyjne,

4) Dostarczenie dokumentacji obejmującej:

- a. instrukcję obsługi w języku polskim,
- b. kartę katalogową lub dokumentację techniczną producenta,
- c. dokument gwarancyjny,
- d. deklarację zgodności lub dokument równoważny, jeżeli jest wymagany dla oferowanego wyrobu.

4. Wymagania techniczne

1) Oferowane agregaty muszą:

- a. spełniać wymagania określone w Specyfikacji Technicznej,
 - b. pochodzić z produkcji seryjnej,
 - c. być fabrycznie nowe i nieużywane,
 - d. umożliwiać użytkowanie w warunkach terenowych i kryzysowych,
- Szczegółowe wymagania techniczne określono w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy.

5. Warunki gwarancji i serwisu

1) Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

- 2) Czas usunięcia wad:
 - a. do 14 dni roboczych od zgłoszenia,
 - b. w uzasadnionych przypadkach do 30 dni roboczych.
- 3) Wykonawca zapewni możliwość realizacji serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 4) Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych oraz wyposażenia dodatkowego do oferowanego modelu przez okres minimum 5 lat od daty dostawy.

6. Odbiór przedmiotu zamówienia

- 1) Odbiór nastąpi w Wojewódzkim Magazynie Przeciwpowodziowym w Lubieszynie na podstawie protokołu ilościowo-jakościowego.
- 2) Podczas odbioru zostanie przeprowadzone uruchomienie każdego agregatu oraz sprawdzenie podstawowych funkcji eksploatacyjnych.
- 3) W ramach odbioru Zamawiający dokona:
 - a. sprawdzenia kompletności dostawy,
 - b. weryfikacji zgodności z OPZ i ST,
 - c. kontroli dokumentacji,
 - d. sprawdzenia wyposażenia dodatkowego,

7. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia nie później niż do 60 dni od podpisania umowy.

8. Miejsce realizacji zamówienia

Wojewódzki Magazyn Przeciwpowodziowy w Lubieszynie
Lubieszyn 10H, 72-002 Dołuje

9. Kryteria oceny ofert

Cena brutto – 80%

Ocena wg wzoru:

$(\text{najniższa cena} / \text{cena badanej oferty}) \times 80 \text{ pkt}$

Okres gwarancji – 20%

- 24 miesiące – 0 pkt
- 25–36 miesięcy – 10 pkt
- powyżej 36 miesięcy – 20 pkt

10. Uwagi końcowe

- 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne spełniające wymagania określone w Specyfikacji Technicznej.
- 2) Sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz wymaganiami prawa obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów funkcjonalnych podczas odbioru dostawy.
- 4) W przypadku rozbieżności pomiędzy OPZ a Specyfikacją Techniczną pierwszeństwo mają wymagania określone w Specyfikacji Technicznej.