



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel.: (13) 446 30 08, (13) 446 30 09
www.gov.pl/web/psse-jaslo

NIP: 685-19-20-896
REGON: 370409975
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl

Jaśło, dnia 18.09.2025 r.

KOMUNIKAT

dot. decyzji nr PSK.903.3.87.2025

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dnia 18.09.2025 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego miejscowość Nowy Żmigród i część miejscowości Toki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 15.09.2025 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii: *Clostridium perfringens*: 7 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej obecności 0 jtk/100 ml.

Mieszkańcy w/w miejscowości mogą korzystać z zastępczego źródła wody (zbiornik rezerwowy) dostępnego na parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Nowym Żmigrodzie w godzinach od 7.00 do 18.00. **Woda ze zbiornika zastępczego nadaje się do spożycia jedynie po przegotowaniu.**

Mieszkańcom, którzy nie mogą samodzielnie zaopatrzyć się w wodę, będzie ona dowożona – osoby te powinny się kontaktować w tej sprawie z GPGK Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie pod numerem telefonu 13 441 64 81. Producent wody zlecił badanie kontrolne na dzień 18.09.2025 r. - wyniki spodziewane w dniu 19/20.09.2025 r.

Bakterie *Clostridium perfringens* mogą powodować zatrucia pokarmowe i stanowić zagrożenie epidemiologiczne, w związku z powyższym:

- woda z kranu nie może być spożywana i używana do przygotowania posiłków;
- woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych;
- woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran;
- woda może być stosowana wyłącznie do spłukiwania toalet.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych do której została zobowiązana Gmina Nowy Żmigród.



Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Podpis

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Jaśle**

Teresa Iwaniec

2025-09-18

/dokument podpisany elektronicznie/



ul. Antoniego Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel. alarmowy +48 500 544 035

Uwaga! Połączenie dotyczy bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi

email: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
ePUAP: sanepidjaslo/SkrytkaESP
ADE: AE:PL-96044-13703-IGSUG-23

