Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lesznie

INFORMACJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z 29 października 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej do strefy zaopatrzenia w wodę SULEJEWO zaopatrującej w wodę mieszkańców **Sulejewa**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie na podstawie wyników badań jakości wody ze strefy zaopatrzenia w wodę **SULEJEWO** informuje, że stwierdzono niezgodność z wartością parametryczną w zakresie **bakterii grupy coli w ilości 1 jtk w 100 ml,** przy wartości parametrycznej wynoszącej 0 jtk w 100 ml.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), dopuszcza się obecność pojedynczych bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk w 100 ml wody, pod warunkiem jednoczesnego wykluczenia obecności E. Coli i enterokoków jelitowych.

Woda nadaje się do spożycia tylko po przegotowaniu.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Przegotowania wymaga też woda wykorzystywana do :

-przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Woda bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg) i spłukiwania toalet oraz innych celów gospodarczych, które nie wiążą się z jej spożyciem ani kontaktem z żywnością.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie
ul. Niepodległości 66 | 64-100 Leszno
+48 65 526 15 15
sekretariat.psse.leszno@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: PL-49816-70191-JVWSA-20
BDO: 000155006

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748)

Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnej informacji.

Zdzisław Rzeźniczak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Lesznie

/dokument podpisany elektronicznie/