

**OCENA JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
za okres październik - grudzień 2024r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2024r., poz. 416 ze zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst. jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań wody prowadzonych w ramach:

1. nadzoru sanitarnego nad jakością wody:
 - nr HKL 08178.2024 z dnia 21.11.2024r.,
 - nr BP/5433/P/2024 z dnia 25.11.2024r.,
 - nr HKL 08177.2024 z dnia 13.12.2024r.,
2. kontroli wewnętrznej nad jakością wody:
 - nr HKL 07325/2024 z dnia 18.10.2024r.,
 - nr HKL 07326/2024 z dnia 18.10.2024r.,
 - nr HKL 07329/2024 z dnia 18.10.2024r.,
 - nr HKL 07330/2024 z dnia 18.10.2024r.,
 - nr HKL 07543/2024 z dnia 25.10.2024r.,
 - nr HKL 08575/2024 z dnia 6.12.2024r.,
 - nr HKL 08579/2024 z dnia 9.12.2024r.,
 - nr HKL 08580/2024 z dnia 6.12.2024r.,
 - nr HKL 08584/2024 z dnia 9.12.2024r.,
 - nr HKL 08585/2024 z dnia 6.12.2024r.,
 - nr BP/SP5707/P/2024 z dnia 10.12.2024r.


**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego Bieganów.**

Uzasadnienie

W próbce wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.10.2024r. (miejsce pobrania próbki – Przedszkole, ul. Staszica 5, Międzyborów) zgodnie ze sprawozdaniem nr HKL 07325/2024 z dnia 18.10.2024r., stwierdzono przekroczenie parametru chemicznego – mangan. W toku postępowania wyjaśniającego zarządca wodociągu przedstawił wynik badania wody pobranej w dniu 22.10.2024r. z ww. punktu – sprawozdanie nr HKL 07543/2024 z dnia 25.10.2024r., zgodnie z którym, nie stwierdzono przekroczenia kwestionowanego parametru. Pozostałe próbki wody nie wykazywały przekroczeń żadnych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną stwierdza, iż jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego Bieganów w badanym zakresie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku Mazowieckim wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny
w Grodzisku Mazowieckim

mgr Halina Sankowska

Załączniki:

1. Sprawozdanie nr HKL.08178.2024 z dnia 21.11.2024r.,
2. Sprawozdanie nr BP/5433/P/2024 z dnia 25.11.2024r.,
3. Sprawozdanie nr HKL.08177/2024 z dnia 13.12.2024r.,
4. Sprawozdanie nr HKL.07325/2024 z dnia 18.10.2024r.,
5. Sprawozdanie nr HKL.07326/2024 z dnia 18.10.2024r.,
6. Sprawozdanie nr HKL.07329/2024 z dnia 18.10.2024r.,
7. Sprawozdanie nr HKL.07330/2024 z dnia 18.10.2024r.,
8. Sprawozdanie nr HKL.07543/2024 z dnia 25.10.2024r.,
9. Sprawozdanie nr HKL.08575/2024 z dnia 6.12.2024r.,
10. Sprawozdanie nr HKL.08579/2024 z dnia 9.12.2024r.,
11. Sprawozdanie nr HKL.08580/2024 z dnia 6.12.2024r.,
12. Sprawozdanie nr HKL.08584/2024 z dnia 9.12.2024r.,
13. Sprawozdanie nr HKL.08585/2024 z dnia 6.12.2024r.,
14. Sprawozdanie nr BP/SP5707/P/2024 z dnia 10.12.2024r.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Jaktorów
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
2. a/a HKN