



WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODPIŁYWOWE ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM I ZASILANIE POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI) ROZDZIELNIE WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT. **WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ FAZY.** WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD ZABEZPIECZENIAMI.

POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM INSTALACJI KNX.
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE ŚCIEMNIACZAMI POKRETNymi DALI NALEŻY WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICZICY DO ŚCIEMNIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm², A OD ŚCIEMNIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J 5x1,5 mm².

Kolorem szarym zostały zaznaczone elementy wykonane w I etapie.

G L O B A L **Albert Dragan**
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**
INWESTOR | PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSunek

**SCHEMAT ROZBUDOWY
ROZDZIELNICZY TPP.22**

SKALA

NR RYS.

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/01.32/PWOE/10	09 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/01.46/PWOE/10	09 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R., Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA