

RZUT III PIĘTRA – skala 1:75

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
4/01	Gabinet	23,87
4/02	Pokój biurowy	23,28
4/03	Pokój biurowy	14,84
4/04	Pokój biurowy	15,09
4/05	Pokój biurowy	15,08
4/06	Pokój biurowy	15,22
4/07	Pokój biurowy	19,17
4/08	Pokój biurowy	17,76
4/09	Pokój biurowy	14,99
4/10	Pokój biurowy	15,20
4/11	Pokój biurowy	14,89
4/12	Pokój biurowy	14,17
4/13	Pokój biurowy	14,34
4/14	Pokój biurowy	23,39
4/15	Pokój biurowy	15,05
4/16	Pokój biurowy	14,90
4/17	Pokój biurowy	15,20
4/18	Pokój biurowy	14,96
4/19	Pokój biurowy	22,13
4/20	Pokój biurowy	23,74
4/21	Archiwum	4,58
4/22	Pokój biurowy	16,32
4/23	Pokój biurowy	17,35
4/24	Pokój biurowy	14,70
4/25	Pomieszczenie socjalne	7,37
4/26	Wc dla niepełnosprawnych	5,00
4/27	Wc damski	4,20
4/28	Wc męski	4,80
4/29	Pomieszczenie porządkowe	1,66
4/30	Korytarz	106,54
4/31	Pokój biurowy	13,63
4/32	Pokój biurowy	14,16
4/33	Pokój biurowy	15,13
4/34	Pokój biurowy	14,89
4/35	Pomieszczenie socjalne	6,80
4/36	Wc dla niepełnosprawnych	4,60
4/37	Wc damski	4,24
4/38	Wc męski	4,80
4/39	Wc damski	4,33
4/40	Korytarz	83,32
4/41	Pomieszczenie porządkowe	1,66
4/42	Pokój biurowy	13,48
4/43	Pokój biurowy	14,63
4/44	Pokój biurowy	14,93
4/45	Pokój biurowy	14,76
4/46	Pokój biurowy	20,56
4/47	Archiwum	5,63

WYKAZ POMIESZCZEŃ III PIĘTRA		
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
4/48	Serwerownia	23,78
4/49	Korytarz	12,68
4/50	Pokój biurowy	9,50
4/51	Pokój biurowy	14,12
4/52	Pokój biurowy	14,26
4/53	Pokój biurowy	13,75
4/54	Pokój biurowy	14,09
4/55	Pokój biurowy	13,95
4/56	Pokój biurowy	16,56
4/57	Pokój biurowy	14,62
4/58	Korytarz	31,10
4/59	Pokój biurowy	13,93
4/60	Pokój biurowy	14,90
4/61	Pokój biurowy	13,93
4/62	Pokój biurowy	14,14
4/63	Pokój biurowy	14,20
4/64	Pokój biurowy	13,63
K1	Klatka schodowa	23,73
K2	Klatka schodowa	19,92
K5	Klatka schodowa	16,93
D1	Istniejący dźwig osobowy	—
D2	Projektowany dźwig osobowy	—
Razem		1107,06

Legenda systemu sygnalizacji pożaru:

- Centrala sygnalizacji pożaru
- Podwójna optyczna czujka dymu, termiczna i tlenku węgla
- Czujka zasysająca
- Czujka optyczna dymu w obwodzie płaskiej
- Optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym z zewnętrznym wskaźnikiem zadziałania
- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Moduł 8w/1wyj
- Moduł 8 wyjść przełączniowych
- Moduł linii sygnalizatorów
- Sygnalizator optyczno-akustyczny wewnętrzny
- Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
- Sygnalizator optyczny wewnętrzny
- Zasilacz pożarowy
- Centrala oddymiania
- Ręczny przycisk oddymiania
- Przycisk przewietrzania kluczkowy
- Siłownik drzwi napowietrzających
- Siłownik klapy oddymiającej
- Puszka rozgłębna E90

CSP1:

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 1

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 2

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 3

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 4

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 5

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 6

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1/3 2x0,8mm2 - zgodnie ze schematem SSP

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 2x1,5mm2

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2

CSP2:

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 11

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 12

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 13

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 14

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 15

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1x2x0,8mm2 - pętla nr 16

HTKSHekw FE180/PH90 E90 1/3 2x0,8mm2 - zgodnie ze schematem SSP

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 2x1,5mm2

(N)HXH FE180/PH90 E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2

