



- (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2
- HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 4x2x0,8
- HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 1x2x0,8
- (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV 3x2,5mm2
- HTKSHekw FE180 PH90/E90 0,75 kV 5x2x0,8
- HTKSHekw 5x2x0,8 B2ca stb d1 a1

**GLOBAL Albert Dragan**  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126-333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A  
20-950 LUBLIN

RYSUNEK <b>SCHEMAT IDEOWY CENTRALI ODDYMIANIA KŁATKI "K5"</b>		SKALA	NR RYS.
		<b>ND</b>	<b>T-IV-11</b>
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	09 2021
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	09 2021
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI			

Centrala oddymiania (4x8A)

**COD.K5**