



**POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM  
INSTALACJI KNX.  
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE STEROWANE  
ŚCIEMNIACZAMI POKRĘTNYMI DĄLI NALEŻY  
WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO  
ŚCIEMNIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm<sup>2</sup>, A OD  
ŚCIEMNIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J  
5x1,5mm<sup>2</sup>.**

**G L O B A L A l b e r t D r a g a n**

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516-126 333

✉ instalatorzy@tlen.pl , [www.globalprojekt.pl](http://www.globalprojekt.pl)

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATORY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**



INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN
RYSUNEK	<b>SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP3.1</b>
FUNKCJA	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>SKALA</span> <span>NR RYS.</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-size: 2em; font-weight: bold;"> <span>ND</span> <span>T-III-43</span> </div>
PROJEKTOWAŁ	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>mgr inż. Tomasz Kopec</b>  <small>ULB/0132/PWOE/10</small> </div> <div> <b>09 2021</b> </div> </div>
SPRAWDZIŁ	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <b>inż. Krzysztof Kędziński</b>  <small>ULB/0146/PQOE/10</small> </div> <div> <b>09 2021</b> </div> </div>
<small>OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI</small>	