



OCHRONA PRZED PORAZENIEM:  
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE  
W UKŁADZIE  
TN-S  
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE  
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODPIĘTOWE  
ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ  
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH  
PRZEZNACZENIEM  
I ZASILANYMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)  
ROZDZIELNIĘ WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.  
WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ  
BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ  
FAZY.  
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ  
ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD  
ZABEZPIECZENIAMI.  
POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM  
INSTALACJI KNX.

**GLOBAL Albert Dragan**  
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333  
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl

**PRZEBUDOWA NADBUDOWA  
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY  
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE**

RYSUNEK

**SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1.K2**

SKALA

NR RYS.

FUNKCJA

PROJEKTOWAŁ

SPRAWDZIŁ

SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO

NR UPRAWNIEŃ

DATA

PODPIS

INWESTOR

PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE  
UL. OKOPOWA 2A  
20-950 LUBLIN

ND

T-III-34

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI