



OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

Kolorem szarym zostają
zaznaczone elementy
wykonane w I etapie.

WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODPIYWOWE ORAZ APARATY
WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM
I ZASILANIMI POMIESZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIE WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.
WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL"
MAJĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ
SAMEJ FAZY.
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ
PRZĘCZASIKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD
ZABEZPIECZENIAMI.
POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM
INSTALACJI KNX.

G L O B A L Albert Dragan
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 51 6 126 333
✉ instalatorzy@ilen.pl, www.globalprojekty.pl

PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR: PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSunek: **SCHEMAT ROZBUDOWY
ROZDZIELNICZY TPO.3**

SKALA: ND

NR RYS.: T-III-29

| | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------|---------|--------|
| FUNKCJA | SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIENI | DATA | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Kopec | LUB/0132/PWOE/10 | 09 2021 | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Krzysztof Kędziński | LUB/0146/PWOE/10 | 09 2021 | |

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z POZNIJSZYMI ZMIANAMI