

PROJ. N2XH-J 5x10 mm2
Z RGN-RUPS
l= 28m

R<10Ω


WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ODPIĘTOWE
ORAZ APARATY WYPOSAŻYĆ
W SZYLDZIKI OPISOWE - ZGODNIE Z ICH
PRZEZNACZENIEM
I ZASILANYMI POMIĘSZCZENIAMI (URZĄDZENIAMI)
ROZDZIELNIE WYPOSAŻYĆ W AKTUALNY SCHEMAT.
WSZYSTKIE GNIAZDA W DANYM ZESTAWIE "PEL" MAJĄ
BYĆ BEZWZGLĘDNIIE ZASILONE Z JEDNEJ I TEJ SAMEJ
FAZY.
WSZYSTKIE WYPROWADZENIA KABLI WYKONAĆ PRZEZ
ZACISKI POŚREDNICZĄCE ZABUDOWANE NAD
ZABEZPIECZENIAMI.

POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM
INSTALACJI KNX.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
W UKŁADZIE
TN-S
WYŁĄCZNIKI OCHRONNE
INSTALACJA WYRÓWNAWCZA

GLOBAL Albert Dragan

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekty.pl



PRZEBUDOWA NADBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY
PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE
UL. OKOPOWA 2A
20-950 LUBLIN

RYSUNEK SCHEMAT ROZDZIELNICY TP1.K1

SKALA NR RYS.
ND T-III-32

| | | | | |
|-------------|------------------------------|------------------|---------|--------|
| FUNKCJA | SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | DATA | PODPIS |
| PROJEKTOWAŁ | mgr inż. Tomasz Kopeć | LUB/0132/PWOE/10 | 09 2021 | |
| SPRAWDZIŁ | inż. Krzysztof Kędzierski | LUB/0146/POOE/10 | 09 2021 | |

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI