



**POŁĄCZENIA STYCZNIKÓW ZGODNIE ZE SCHEMATEM
INSTALACJI KNX.
INSTALACJE OŚWIETLIENIOWE STEROWANE
ŚCIEMNIACZAMI POKRĘTNYMI DALI NALEŻY
WYKONYWAĆ OD OBWODU W ROZDZIELNICY DO
ŚCIEMNIACZA KABLEM N2XH-J 3x1,5 mm², A OD
ŚCIEMNIACZA DO OPRAWY KABLEM N2XH-J
5x1,5mm².**

G L O B A L

ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 51 6-126 333
✉ instalatorzy@tlen.pl, www.globalprojekt.pl

Albert Dragan



PRZEBUDOWA NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY PRZY UL. OKOPOWEJ 2A W LUBLINIE

INWESTOR	PROKURATURA REGIONALNA W LUBLINIE UL. OKOPOWA 2A 20-950 LUBLIN
----------	----------------------------------------------------------------------

RYSunek **SCHEMAT ROZDZIELNICZY TP3.2**

SKALA

ND

NR RYS.

T-III-45

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Kopeć	LUB/0132/PWOE/10	09 2021	
SPRAWDZIŁ	inż. Krzysztof Kędzierski	LUB/0146/POOE/10	09 2021	

OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI