




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PRZEMYŚLU**

ul. Mariacka 4
37-700 Przemyśl



Przemyśl, dnia 31 marca 2025 r.

PSK.9020.1.6.2025KK

**Pan Mariusz Śnieżek
Wójt Gminy Fredropol**

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA GMINY FREDROPOL ZA ROK 2024

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416), art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757) oraz na podstawie §23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2294 z późn.zm.), na podstawie okresowych ocen jakości wody w poszczególnych wodociągach zbiorowego zaopatrzenia oraz indywidualnych ujęć wody (podmioty dostarczające wodę jako część działalności handlowej lub do budynków użyteczności publicznej), dokonał oceny obszarowej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Bircza za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r.

Na terenie gminy funkcjonują 3 wodociągi zbiorowego zaopatrzenia oraz 10 ujęć indywidualnych zaopatrujących w wodę budynki użyteczności publicznej i prowadzoną działalność gospodarczą.

Mieszkańcy gminy Fredropol w liczbie 303 osób w roku 2024 zaopatrywani byli w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ramach zbiorowego zaopatrzenia z wodociągów publicznych. Z wody produkowanej przez wodociąg Młodowice korzystało 196 osób, z wody produkowanej przez wodociąg Sierakośce korzystało 40 osób a wodę produkowaną przez wodociąg Rybotycze dostarczono 67 odbiorcom.

Producentem wody odpowiedzialnym za jakość wody dostarczanej odbiorcom z w/w wodociągów jest Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredropolu.

Na terenie Gminy Fredropol znajdują się podmioty posiadające budynki użyteczności publicznej oraz prowadzą działalność gospodarczą i posiadają indywidualne ujęcia wody tj: Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, placówka Straży Granicznej w Huwnikach, Klasztor i Dom Pielgrzyma w Kalwarii Paclawskiej, budynki w miejscowości Fredropol podłączone do wodociągu o nazwie BASZTA, Zespół Szkół w Huwnikach, Szkoła Podstawowa w Sierakoścach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Książyczach, NZOZ Przychodnia Lekarska MEDYK Lucyna Brzyska – Fynyk, NZOZ Asklepios w Birczy filia w Huwnikach, Punkt Przedszkolny w Kupiatyczach.

Wodociąg Młodowice jest wodociągiem opartym na ujęciu wód podziemnych o produkcji 12,0 m³/d. W roku 2024 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 4 próbki wody. Woda odpowiadała wymogom rozporządzenia. Uzdatnianie wody prowadzone jest poprzez intensywne napowietrzanie, odżelazianie, odmanganianie. Prowadzona jest stała dezynfekcja chemiczna przy użyciu podchlorynu sodu.

Wodociąg Sierakośce jest wodociągiem o produkcji 3,0 m³/d. W roku 2024 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 3 próbki wody. Prowadzona jest stała dezynfekcja wody z użyciem lampy UV.

Wodociąg Rybotycze jest wodociągiem o produkcji 6,0m³/d. W roku 2024 do badań laboratoryjnych w ramach kontroli wodociągu łącznie z kontrolą wewnętrzną przedsiębiorstwa pobrano 3 próbki wody. Prowadzona jest stała dezynfekcja wody przy użyciu lampy UV. W ciągu roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, wszczął postępowanie w związku ze stwierdzonymi przekroczeniami parametru manganu w ilości 139 mg/l. Z uwagi na przekroczenie parametru chemicznego wydano decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia. Natychmiastowe działania naprawcze polegające na skutecznym płukaniu sieci zredukowały ponadnormatywny wynik. Woda na koniec 2024r. odpowiadała wymogom sanitarnym.

Mangan – jest jednym z najczęściej występujących przekroczeń w wodach podziemnych. Mangan wchodzi w część licznych enzymów, które odpowiadają między innymi za: syntezę cholesterolu, wchłanianie węglowodanów, tłuszczów oraz białek. Mangan odgrywa znaczącą rolę w stymulacji prawidłowego funkcjonowania i rozwoju układu kostno – stawowego. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jego przekroczenia mogą stanowić realne niebezpieczeństwo dla zdrowia. Badania naukowe dowodzą, że nadmiar manganu w organizmie może doprowadzić do powstania chorób psychicznych. Do złejszych objawów zalicza się obniżenie nastroju, złe samopoczucie, rozdrażnienie, apatię. W gorszym wypadku może powodować rozwój depresji. Mangan ma wpływ na zmianę właściwości organoleptycznych wody. Zwiększa mętność, pogarsza barwę. Przyczynia się do powstawania niekorzystnego smaku i zapachu. Woda bogata w mangan pozostawia po sobie przebarwienia i osady.

Do Państwowego Powiatowego Inspektora w Przemyślu nie zgłaszano niepożądanych sygnałów związanych ze spożyciem wody na terenie gm. Fredropol.

Po analizie oceny jakości wody oraz uwzględniając działania naprawcze przeprowadzane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Fredopolu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, nie stwierdza istotnych zagrożeń dla zdrowia populacji gminy, która korzysta z sieci wodociągowych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Przemyślu
mgr inż. Barbara Honicka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Otrzymują:
1. Adresat
2. Starszy Asystent

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu, ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

- realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b, g, h, i, j RODO),
- archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują: prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl