

WYŁĄCZNIK PRZECIWPÓŻAROWY

AUTOR OPRACOWANIA: Jacek Adamkiewicz



PODSTAWA OPRACOWANIA: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

PROTOKÓŁ NR 1/2025

z okresowego badania sprawności technicznej przeciwpożarowych wyłączników prądu

Obiekt: Urząd Skarbowy w Będzinie
ul. J. Rejtingera 1, 42-500 Będzin

Zakres prac: Badanie zadziałania wyłączników prądu ppoż

W dniu 10.10.2025 została wykonana konserwacja i przegląd głównych wyłączników prądu ppoż na obiekcie:
Urząd Skarbowy w Będzinie
ul. J. Rejtingera 1, 42-500 Będzin

Wykonawca oświadcza, że prace zostały przeprowadzone zgodnie z wymogami BHP,
urządzenia zostały załączone pod napięcie, o czym poinformowano użytkownika.

Przedmiot oględzin:

L.p.	Zakres prac	Ocena
1	Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów środowiskowych.	POZYTYWNA
2	Umieszczenie, tablic ostrzegawczych i informacyjnych.	POZYTYWNA
3	Oznaczenia obwodów, zabezpieczeń, łączników, zacisków i innych elementów instalacji.	POZYTYWNA
4	Poprawność połączeń przewodów.	POZYTYWNA
5	Stan urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.	POZYTYWNA
6	Sprawdzenie dostępu do urządzeń dla wygodnej ich obsługi, konserwacji i napraw.	POZYTYWNA
7	Sprawdzenie czy winda zjechała na dół, a drzwi otworzyły się.	NIE DOTYCZY
8	Sprawdzenie czy po zadziałaniu wyłącznika ppoż, oświetlenie awaryjne załączyło się.	POZYTYWNA
9	Sprawdzenie czy po zadziałaniu wyłącznika ppoż awaryjne źródła zasilania np. agregat nie podały napięcia na instalację.	NIE DOTYCZY
10	Sprawdzenie zadziałania głównych wyłączników zasilania ppoż na obiekcie znajdujących się: - w pomieszczeniu ochrony	POZYTYWNA
11	Data kolejnego badania: 10.10.2026 r.	

Uwagi: brak.

Wynik oględzin i zadziałania instalacji i urządzeń jest: POZYTYWNY

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

Pomiary przeprowadził

inż. Jacek Adamkiewicz
uprawniony do wykonywania prac i
pomiarów elektrycznych
nr upr. G-1/E/698/696/22
nr upr. G-1/D/699/696/22