Zielona Góra, dnia 26 października 2026 r.

ZG-POR-A.213.247.2026

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pt: **„Dostawa, montaż i instalacja kompensatorów mocy biernej w budynku Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze”**

Zamawiający, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Dekoracyjnej 8, 65-722 Zielona Góra informuje, że w dniu 23.10 br. oraz w dniu 26.10 br. wpłynęły pytania dotyczące treści warunków zamówienia przedmiotowego zapytania ofertowego. Zamawiający poniżej przekazuje treść pytań wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający traktuje odbycie wizji lokalnej na terenie budynku OIP Zielona Góra jako warunek obligatoryjny do złożenia ważnej oferty w niniejszym postępowaniu? Czy odstąpienie przez Wykonawcę od przeprowadzenia osobistej wizji lokalnej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie pkt 8.5 ppkt. 3 Warunków Zamówienia?

Odpowiedź nr 1

Przeprowadzenie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe i stanowi wyłącznie uprawnienie Wykonawcy z którego może skorzystać w celu przygotowania oferty.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia precyzyjnego doboru parametrów urządzeń kompensacyjnych, dopuszcza możliwość udostępnienia drogą elektroniczną (na adres e-mail Wykonawcy) skanów faktur dystrybucyjnych za energię elektryczną z ostatnich 12 miesięcy?

Uzasadnienie: Zgodnie z pkt 5.4 Warunków Zamówienia, podstawą rozliczenia są faktury za lipiec, sierpień i wrzesień. Jednak z uwagi na zmienność obciążeń w cyklu rocznym (sezon grzewczy, praca klimatyzacji), pełny profil 12-miesięczny pozwoli na optymalny dobór nowoczesnych kompensatorów aktywnych typu SVG, co przełoży się na przedstawienie najkorzystniejszej ceny ofertowej.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający informuje, że faktury z wykazaną mocą bierną obejmują wyłącznie okres od lipca br. Zamawiający udostępnia ww. faktury jako załączniki do odpowiedzi na pytania do WZ

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcom dokumentację fotograficzną przedstawiającą planowane miejsca montażu kompensatorów mocy biernej (w tym wnętrza rozdzielnic elektrycznych oraz przestrzeń wokół nich)?
Uzasadnienie: Pozwoli to na zdalną ocenę warunków przestrzennych, dostępności miejsca montażowego oraz oszacowanie zakresu niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych i połączeniowych, o których mowa w pkt 5.1 ppkt 3 Warunków Zamówienia.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający publikuje dokumentację fotograficzną jako załącznik do odpowiedzi na pytania do WZ.

Pytanie nr 4

Kompensatory mają swój typoszereg i każde urządzenie ma inną cenę, jak mamy zaoferować cenę za urządzenie nie znając mocy ?
Co w przypadku gdy zaoferujemy urządzenie o mocy 10kVAr, a wg pomiarów potrzebne będzie 50kVAr ?

Odpowiedź nr 4

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że dobór urządzeń to czynność po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca może oprzeć się na pomiarach własnych lub dobrać urządzenia w odniesieniu do danych z faktur udostępnionych przez Zamawiającego.

Załączniki- Faktury, dokumentacja fotograficzna