



Sochaczew, dnia 26 listopada 2025 r

HK.9022.5.94.2025

Zakład Gospodarki Komunalnej
Nowa Sucha 59A, 96-513 Nowa Sucha
/dot. Stacji Uzdatniania Wody Roztropna/

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 22 ust. 1 i ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po analizie danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbki wody pobranej do badań w dniu 30.10.2025 r. w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej nad jakością wody z punktów poboru tj.:

- Stacja Uzdatniania Wody Roztropna, 96-513 Nowa Sucha - *(kran probierczy wody uzdatnionej)* – sprawozdanie z badań Nr: HKL SB/135130/11/2025 z dnia 06.11.2025 r.;
- Stacja Uzdatniania Wody Roztropna, 96-513 Nowa Sucha - *(kran w łazience- woda uzdatniona)* – sprawozdanie z badań Nr: HKL SB/135131/11/2025 z dnia 06.11.2025 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie stwierdza, że jakość wody pochodzącej z wodociągu publicznego w miejscowości Roztropna, gm. Nowa Sucha spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Ocenę jakości wody z ww. wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Z poważaniem

*Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Sochaczewie*

Beata Fergińska

/dokument podpisany elektronicznie/