

HK.90820.17.8.2023.MP

KOMUNIKAT z dnia 02 grudnia 2024 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Poniedziałek, 02 grudnia 2024r., godz. 10:00



KOMUNIKAT nr 37/2024

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich
z dnia 02 grudnia 2024r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
dotyczy wodociągu publicznego Czarnocin zaopatrującego miejscowość Czarnocin**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie 04 września 2024r. – 07 listopada 2024r. oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz. 2294),

informuje, że:

- w wyniku przeprowadzonych badań jakości wody stwierdzono właściwą jakość chemiczną wody dostarczanej z wodociągu publicznego Czarnocin w zakresie parametru manganu,
- zawartość parametru manganu w próbkach wody pobranych w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie 04 września 2024r. – 07 listopada 2024r. wahała się od <10 do $15 \mu\text{gMn/l}$; stężenie parametru manganu w wodzie przeznaczonej do spożycia nie powinno przekraczać $50 \mu\text{gMn/l}$,
- woda w wodociągu publicznym Czarnocin nadaje się do spożycia przez ludzi,
- jakość wody w wodociągu publicznym Czarnocin jest stale monitorowana.

Komunikat wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich zapewnia konsumentom doradztwo w przedmiotowej sprawie pod nr telefonu 77 44 00 325.

Informacja powyższa obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich
mgr Katarzyna Kanoza