

Numer R/22/090002	Miejscowość Grudziądz	Data 21-12-2022
-------------------	-----------------------	-----------------

WARUNKI PRZEBUDOWY

(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA – OPERATOR SA

Oddział w Toruniu

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującego z siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: kolizja linii napowietrznej nn z oświetleniem przejścia dla pieszych
Adres (Nr działki): Stolno
gm. Stolno, działka numer 97/1
2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie:
 - 2.1. Obwód [nN] - Hydrofornia [NN 2-1276-01] - istniejące przęsła linii napowietrznej nn
3. Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
 - 3.1. Urządzenia WN i SN:
-
 - 3.2. Stacja transformatorowa:
Zabezpieczenie obwodu nr NN 2-1276-01 w stacji "Stolno 4" pozostawić bez zmian.
 - 3.3. Urządzenia nn:
Kolizja 1: istniejące przewody linii napowietrznej nn typu AL 4x50mm² od st. 101 do 102 (dł. 34 m) oraz od 105 do 106 (dł. 29 m) wymienić na AsXSn 4x50mm².
 - 3.4. Demontaże:
-
4. Inne ustalenia:
 - 4.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Opracować projekt budowlany sieci elektroenergetycznej i uzgodnić w ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji w Grudziądzu.
 - 4.2. Inne wymagania:
Istniejącą linię oświetleniową należy uzgodnić z ENERGA-OŚWIETLENIE, ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot. W przypadku istnienia innej infrastruktury technicznej na przebudowywanych urządzeniach, istniejącą sieć należy uzgodnić z właściwym dla niej operatorem technicznym.
5. Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano – montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci odbywa się na zasadach uzgodnionych z ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu.
6. Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie jako ich akceptacja.
7. Warunki przebudowy sieci ważne są przez okres 2-ech lat od daty ich określenia.

Osmański Paweł
OPRACOWAŁ
tel. 564706296

Kierownik
Działu Przyłączeń
Paweł Kamiński
ZATWIERDZIŁ

- Otrzymują:
1. Wnioskodawca
 2. ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji w Grudziądzu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 6/7, 86-300 Grudziądz