

Od: Dział Dokumentacji Energetycznej

Do: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno

Znak: RG/2MMD/AK/U/77/ 2023

Grudziądz, dnia 02.02.2023 r.

Dot. uzgodnienia sprawy nr GKN.E.6630.19.2023.

1. Zachodzą skrzyżowania i zbliżenia z istniejącą elektroenergetyczną linią napowietrzną niskiego napięcia.
2. Prowadzenie robót budowlanych w pobliżu czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003r.)
3. Pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi nie wolno składować materiałów oraz prowadzić robót sprzętem mechanicznym.
4. W przypadkach uszkodzeń lub awarii istniejących: kabla nN-0,4 kV i elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV podczas budowy projektowanej elektroenergetycznej kablowej instalacji dla zasilania oświetlenia przejść dla pieszych (w ciągu DK nr 55 km 119+324 oraz km 151+180) w ramach przebudowy drogi krajowej nr 55 na obszarze w m. Stolno gm. Stolno, koszty napraw i poniesione straty jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Grudziądzu będące efektem tych uszkodzeń w trakcie wykonywania robót pokrywa ich wykonawca.
5. W trakcie wykonywania prac budowlanych związanych z powyższym przedsięwzięciem w miejscach zbliżeń istniejącej elektroenergetycznej linii napowietrznej nN-0,4 kV będącej w naszej eksploatacji z latarniami planowanego oświetlenia przejść dla pieszych należy zachować odległości określone w obowiązujących normach.
6. Rozpoczęcie wykonawstwa rzeczzonego zadania inwestycyjnego możliwe będzie tylko i wyłącznie po realizacji wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu wraunków przebudowy (usunięcia kolizji) naszej sieci elektroenergetycznej o numerze **R/22/090002**.
7. Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych w obrębie inwestycji urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o, których brak jest informacji w instytucjach branżowych.
8. Uzgodnienie ważne do dnia **02.02.2025 roku**.

Z poważaniem:
Kierownik Działu
Dokumentacji Energetycznej

Zdzisław Szumotański
Zdzisław Szumotański

K/O: 2MMD-a/a

Sprawę prowadzi: Adam Krajewicz

tel. (056) 470 62 92

T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń

operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł

